



	Uziemienie FE/ZN 25X4
	Zwody FeZn Ø 8
	Bezpośrednie połączenie pokrycia dachu z przewodami uziemiającymi uziomu naturalnego.

TN-S
Ochrona przed porażeniem
SZYBKE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Jednostka projektowa
COLOSSEUM
pracownia projektowa
76-200 Słupsk ul.Tuwima 3A/3 tel./fax 0-59 419612

Projekt
**BUDOWA ZESPOŁU WOLNOSTOJĄCYCH
DOMÓW WYPOCZYNKOWYCH
BUDYNEK B(1)**

Projektant:	Podpis
<i>mgr inż. Łukasz Gagala</i> <i>POM/0256/PBE/16</i> <i>specjalność instalacyjno – inżynierska w</i> <i>zakresie instalacji i sieci elektrycznych</i>	

Tytuł rysunku
Rzut dachu - instalacja odgromowa

Data 2022-09	Skala 1:100	Nr Rys. E-3
------------------------	-----------------------	-----------------------