



	Uziemienie FE/ZN 25X4
	Zwody FeZn Ø 8
	Bezpośrednie połączenie pokrycia dachu z przewodami uziemiającymi uziomu naturalnego.

**TN-S**  
Ochrona przed porażeniem  
SZYBKE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Jednostka projektowa <b>COLOSSEUM</b> pracownia projektowa 76-200 Słupsk ul. Tuwima 3A/3    tel./fax 0-59 419612		
Projekt <b>BUDOWA ZESPOŁU WOLNOSTOJĄCYCH DOMÓW WYPOCZYNKOWYCH BUDYNEK A(1)</b>		
Projektant:	Podpis	
mgr inż. <i>Łukasz Gała</i> <i>POM/0256/PBE/16</i> <i>specjalność instalacyjno – inżynierska w</i> <i>zakresie instalacji i sieci elektrycznych</i>		
Tytuł rysunku <b><i>Rzut dachu - instalacja odgromowa</i></b>		
Data <b>2022-09</b>	Skala <b>1:100</b>	Nr Rys. <b>E-3</b>