



	Uziemienie FE/ZN 25X4
	Zwody FeZn Ø 8
	Bezpośrednie połączenie pokrycia dachu z przewodami uziemiającymi uziomu naturalnego.

TN-S
Ochrona przed porażeniem
SZYBKE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Jednostka projektowa COLOSSEUM pracownia projektowa 76-200 Słupsk ul.Tuwima 3A/3 tel./fax 0-59 419612		
Projekt BUDOWA ZESPOŁU WOLNOSTOJĄCYCH DOMÓW WYPOCZYNKOWYCH BUDYNEK A(2)		
Projektant:	<i>mgr inż. Łukasz Gągała</i> <i>POM/0256/PBE/16</i> <i>specjalność instalacyjno – inżynierska w</i> <i>zakresie instalacji i sieci elektrycznych</i>	Podpis
Tytuł rysunku		
<i>Rzut dachu - instalacja odgromowa</i>		
Data 2022-09	Skala 1:100	Nr Rys. E-3