

PROTOKÓŁ ROCZNEJ OCENY WODY NA PŁYWALNI ZA ROK 2025

1. Podstawa przeprowadzenia rocznej oceny:

§ 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

2. Nazwa i adres ocenianej pływalni:

oceniana pływalnia: pływalnia w Hotelu Wierchomla*** SKI & SPA Resort, Wierchomla Mała 42, 33-350 Piwniczna-Zdrój

zarządzający pływalnią: RESORT T12 Sp. z o.o., ul. R. Traugutta 44, 33-300 Nowy Sącz

kierownik pływalni w okresie objętym oceną: Katarzyna Śmigowska – Dyrektor Hotelu Wierchomla*** SKI & SPA Resort, Wierchomla Mała 42, 33-350 Piwniczna-Zdrój

liczba niecek basenowych: 1

liczba niecek jacuzzi: 1

liczba systemów cyrkulacji: 1

3. Przedmiot oceny:

zbiorcza ocena roczna dokonana na podstawie analizy: parametrów jakości wody, wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez zarządzającego pływalnią, zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych technik referencyjnych, wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez właściwego powiatowego inspektora sanitarnego

4. Zakres oceny:

od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

5. Ocena została przeprowadzona na podstawie:

pełnej dokumentacji wytworzonej przez zarządzającego pływalnią w ramach kontroli wewnętrznej oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego

6. Ocena została przeprowadzona przez:

pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu – Sylwia Łomnicka – Młodszy asystent w Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej.

W dniu 15.09.2025 r. przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarno – technicznego obiektu i realizacji obowiązków wynikających z § 3 ww. rozporządzenia. Stan sanitarno – techniczny obiektu oraz pomieszczeń nie budził zastrzeżeń.

7. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń:

1) analiza parametrów jakości wody na pływalni obejmowała dokumentację w zakresie:

- a) bieżącej obserwacji w zakresie daty, godziny i podpisu osoby jej dokonującej,
- b) odnotowanie przejrzystości wody, stwierdzanych widocznych zanieczyszczeń i podjętych działań naprawczych, spostrzeżeń mających wpływ na zanieczyszczenie wody w niecce basenowej oraz wszelkich innych nieprawidłowości,
- c) daty i godziny wyłączenia z użytkowania zanieczyszczonej niecki basenowej oraz daty i godziny poinformowania właściwego powiatowego inspektora sanitarnego.

Ocena działań podmiotu w zakresie określonym pkt 1 a) – c):

Nie odnotowano żadnych spostrzeżeń mających wpływ na zanieczyszczenie wody w nieckach, ani żadnych innych nieprawidłowości. Nie stwierdzono i nie zgłoszono żadnego incydentu kałowego, ani wymiotnego. W analizowanym okresie oceny rocznej nie wyłączano z użytkowania zanieczyszczonych niecek. Podmiot jest poinformowany o obowiązku zgłaszania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Nowym Sączu wszelkich stwierdzonych incydentów kałowych oraz wymiotnych.

2) analiza wyników badań wody na pływalni ocenionych przez zarządcę pływalni obejmowała:

- a) weryfikację systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiaru jakości wody na pływalni,
- b) weryfikację udokumentowanego badania parametru chloru związanego (nie rzadziej niż raz na dobę),
- c) awarie i przerwy eksploatacyjne.

Ocena działań podmiotu w zakresie określonym pkt 2 a) – c):

Brak uwag. Nie rzadziej niż co 4 godziny dokonywany jest nadzór oraz rejestracja wyników pomiaru jakości wody w zakresie pH wody, potencjału redox, chloru wolnego, temperatury wody. Nie rzadziej niż raz na dobę dokonywana jest udokumentowana rejestracja parametru chloru związanego. Brak stwierdzonych przekroczeń. Nie zgłaszano przerw eksploatacyjnych.

3) zakres i częstotliwość wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz:

- a) harmonogram badania jakości wody na obiekcie został uzgodniony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu w dniu 8.11.2024 r.,
- b) badania dokonywane przez zarządcę pływalni wykonywane są przez akredytowane laboratorium Aqua-Cristal, Powroźnik 35C, 33-370 Muszyna,
- c) analiza dokumentacji (wyników badań) wskazanych w harmonogramie wykonywana jest dokładnie i terminowo.

Ocena działań podmiotu w zakresie określonym pkt 3 a) –c):

Spośród 61 przeanalizowanych prób w 37 stwierdzono przekroczenia parametrów tj.: Pseudomonas aeruginosa (8 prób), ogólna liczba mikroorganizmów (4 próby), mętność (5 prób), chlor wolny (14 prób), chlor związany (27 prób), potencjał redox (1 próba), pH (2 próby). W większości przypadków stwierdzonych przekroczeń parametrów fizykochemicznych podejmowane działania naprawcze były skuteczne i prowadziły do poprawy jakości wody. Przekroczenia dopuszczalnej liczby bakterii Pseudomonas aeruginosa stwierdzono w wodzie z systemu cyrkulacji (7 prób) i niecki jacuzzi (1 próba) . Zarządzający pływalnią powiadomił Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu o stwierdzonym przekroczeniu i podjął działania naprawcze, skutkujące przywróceniem przekroczonego parametrów do wartości wymaganej rozporządzeniem. Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu wpłynęły wyniki z powtórnych badań wody, potwierdzające skuteczność przeprowadzonych działań naprawczych. Przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów stwierdzono w wodzie z systemu cyrkulacji (2 próby) i niecki jacuzzi (2 próby). Zarządzający pływalnią powiadomił Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu o stwierdzonym przekroczeniu i podjął działania naprawcze, skutkujące przywróceniem przekroczonego parametrów do wartości wymaganej rozporządzeniem. Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu wpłynęły wyniki z powtórnych badań wody, potwierdzające skuteczność przeprowadzonych działań naprawczych. W przypadku wystąpień przekroczeń parametrów mikrobiologicznych w nieckach były one unieruchamiane przez zarządcę pływalni. W

przypadku stwierdzonych przekroczeń parametrów mikrobiologicznych podejmowane działania naprawcze były skuteczne i prowadziły do poprawy jakości wody.

Wyniki badań wody znajdują się do wglądu w dokumentacji obiektu.

4) analiza wyników badań wody na pływalniach wykonywanych przez właściwego powiatowego inspektora sanitarnego:

W analizowanym okresie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu wykonał 1 badanie wody na pływalni w punktach: niecka basenu, system cyrkulacji basenu, oraz natrysk – w kierunku parametrów wskazanych w rozporządzeniu. Po analizie wyników badań stwierdzono przekroczenia badanych parametrów tj. mętność (2 próby) i ogólna liczba mikroorganizmów (1 próba). Z uwagi na powyższe wystosowano do zarządcy pływalni pismo wzywające do podjęcia działań naprawczych. W przypadku stwierdzonych przekroczeń parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych podejmowane działania naprawcze były skuteczne i prowadziły do poprawy jakości wody. Ponowne badania w zakresie przekroczonych parametrów nie wykazały przekroczeń.

Wyniki badań wody znajdują się do wglądu w dokumentacji obiektu.

8. Podsumowanie:

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdza się, że woda na pływalni w Hotelu Wierchomla*** SKI & SPA Resort, Wierchomla Mała 42, 33-350 Piwniczna-Zdrój **odpowiada wymaganiom** Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu

Z up. mgr inż. Gabriela Górowska
Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Nowym Sączu

Pismo wydane w postaci elektronicznej i podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym