

Komunikat o stanie jakości wody na pływalni

OBIEG	BASEN SPORTOWY	BASEN REKREACYJNY	BRODZIK DLA DZIECI	JACUZZI I	JACUZZI II	JACUZZI III
Data badań	20.12.2017	20.12.2017	20.12.2017	20.12.2017	20.12.2017	20.12.2017
Parametry mikrobiologiczne: E. Coli Legionella Pseudomonas aeruginosa OLM w 48C	Woda spełnia wymagania	Woda spełnia wymagania	Woda spełnia wymagania	Woda spełnia wymagania	Woda spełnia wymagania	Woda spełnia wymagania
Parametry odbiegające od wymagań	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Podjęte działania naprawcze	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Data badań	20.12.2017	20.12.2017	20.12.2017	20.12.2017	20.12.2017	20.12.2017
Parametry fizykochemiczne: chlor wolny, chlor związany, PH, potencjał Redox, mętność, chloroform, suma THM, azotany, utlenialność	Woda spełnia wymagania	Woda spełnia wymagania	Woda spełnia wymagania	Woda spełnia wymagania	Woda spełnia wymagania	Woda spełnia wymagania
Parametry odbiegające od wymagań	REDOX 714 [±30] mV	REDOX 748 [±30] mV	Redox 745 [±30] mV	REDOX 720 [±30] mV	REDOX 707 [±30] mV	REDOX 734 [±30] mV
Podjęte działania naprawcze	Kalibracja aparatury	Kalibracja aparatury	Kalibracja aparatury	Kalibracja aparatury	Kalibracja aparatury	Kalibracja aparatury
Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	Zbiorna roczna ocena jakości wody na pływalni w terminie od 17.06.2016 do 17.06.2017 do wglądu na recepcji basenowej					

Ocena jakości wody została dokonana przez Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. o. o. w Pszczynie