

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W POZNANIU**

www.gov.pl/web/psse-poznan
/pssepoznan/SkrzynkaESP
psse.poznan@pis.gov.pl
higiena.komunalna@psse-poznan.pl


Osoba odpowiedzialna za
sprawę
konsultant
konsultant ...

ul. Gronowa 22
61-655 Poznań
NIP 7781346724
REGON 631276647

konsultant

Poznań, dnia 30 marca 2022 r.

HK-WPS.9011.3.27.2022



Central Found of Immovables Sp. z o. o.
Plac Zwycięstwa 2
90-312 Łódź

**ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI
w hotelu Grand Royal ul. Głogowska 358 a, 60-004 Poznań
za okres: 1 stycznia 2021 – 31 grudnia 2021 r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z późn. zm.), po przeanalizowaniu:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu harmonogramem kontroli wewnętrznej,
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu

STWIERDZA

że jakość wody na pływalni w omawianym okresie nie spełniała wymagań mikrobiologicznych i fizykochemicznych określonych w załącznikach nr 1 i nr 2 do przedmiotowego rozporządzenia, a prowadzony nadzór nad jakością wody ocenia negatywnie.

Zarządzający pływalnią nie przysyłał w określonych terminach wyników badań jakości wody, wykonywanych zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, na podstawie ww. przepisów prawa, harmonogramem kontroli wewnętrznej jakości wody.

Badania jakości wody prowadzone były w laboratorium posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody na pływalniach określonych w załączniku nr 4 do ww. rozporządzenia.

Zarządzający pływalnią dokonywał bieżącej oceny wody na pływalni, m.in. poprzez obserwację wody oraz wykonywanie automatycznego pomiaru parametrów: pH wody, potencjału redox, stężenia chloru wolnego oraz temperatury, których wyniki rejestrowane były z częstotliwością nie rzadziej niż co 4 godziny w trakcie użytkowania pływalni oraz manualnego pomiaru chloru związanego i wolnego, które rejestrowane były zgodnie z częstotliwością określoną w rozporządzeniu.

Analiza wyników badania jakości wody pobieranej przez zarządzającego pływalnią jak również przez tutejszy organ wykazała, że jakość wody wielokrotnie nie spełniała wymagań mikrobiologicznych i częściowo fizykochemicznych określonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z późn. zm.).


Na przestrzeni całego ocenianego okresu stwierdzono kilkakrotne przekroczenie wartości parametrów, takich jak chloroform, mętność, utlenialność, a także obecność bakterii chorobotwórczych *Pseudomonas aeruginosa* w badanych próbkach wody oraz jednokrotnie przekroczenie parametru ogólna liczba mikroorganizmów w $36^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 48 h.

W zaistniałych sytuacjach zanieczyszczone niecki nie zostały wyłączone z użytkowania, nie powiadomiono również Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o przekroczeniach, w przewidzianym przepisami prawa terminie. Zarządzający pływalnią nie dokonywał powtórnych badań jakości wody każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji stwierdzających wystąpienie pogorszenia jakości wody na pływalni. Z uwagi na stwierdzone, powtarzające się przekroczenia wyżej wymienionych parametrów koniecznym jest dokonanie analizy całego systemu uzdatniania wody, celem zapewnienia jakości wody zgodnej z wymogami, określonymi w przytoczonym rozporządzeniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przypomina, iż obowiązkiem zarządzającego pływalnią jest także informowanie osób korzystających z pływalni poprzez komunikat, zlokalizowany w widocznym miejscu dla osób przebywających na pływalni o jakości wody na pływalni, podejmowanych działaniach naprawczych oraz planowanym terminie doprowadzenia jakości wody do odpowiednich wymagań, w przypadku niespełnienia wymagań jakościowych, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni, określonych w załącznikach nr 1 i 2 do ww. rozporządzeniu.

Mając na względzie powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu wydaje **negatywną zbiorczą ocenę roczną** w zakresie spełnienia wymagań mikrobiologicznych i fizykochemicznych jakości wody, a także prowadzenia nadzoru nad jakością wody na pływalni w hotelu Grand Royal, ul. Głogowska 358a w Poznaniu.

Stosownie do zapisów § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z późn. zm.). Zarządzający pływalnią jest zobowiązany o niniejszej ocenie rocznej poinformować w komunikacie. Komunikat ten zamieszcza się na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w widocznym dla osób pływaków, kąpielących się lub uprawiających sport lub rekreację oraz na stronie internetowej, jeżeli taka strona jest prowadzona.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Poznaniu
z sp


Otrzymują:

1. Adresat (za pośrednictwem operatora pocztowego Poczty Polskiej S.A.)
2. aa

M.M.