



W. 26.07.2018 ✓

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM SĄCZU

Nowy Sącz, dnia 25 lipca 2018r.

PSE-NHK-430-JM-851/18

**Hotel Klimek SPA
Klimek Sp. Jawna
33-370 Muszyna**

Dotyczy: *zbiorczej rocznej oceny wody na pływalni za rok 2017*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu działając na podstawie art. 12 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1261 z późn. zm.) oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r., poz. 2016) przesyła w załączeniu Protokół rocznej oceny wody na pływalni za rok 2017 w zakresie spełnienia wymagań ww. rozporządzenia.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu w wyniku przeprowadzonej oceny stwierdza, iż woda na pływalni w Hotelu Klimek SPA w Złockiem **odpowiada wymaganiom** Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r., poz. 2016) **z nieprawidłowościami**.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Nowym Sączu -2-
mgr inż. Mateusz Wójcik

Załączniki:

- 1) Protokół rocznej oceny wody na pływalni za rok 2017

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) aa

Wyk.: J. Majerska, tel.: 18 443 54 64 (wew. 24)

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Stefana Czarnieckiego 19
www.pssenowysacz.wsse.krakow.pl e-mail: psse.nowysacz@pis.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSESENS/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 44 35 464, 18 44 21 354
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 44 35 732 fax: (+48) 18 44 35 732
REGON: 000598871 / NIP: 734-10-31-413