



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM SĄCZU

Nowy Sącz, dnia 2 lutego 2023r.

NHK.9020.201.2023.BK

**Hotel Klimek SPA
Spółka Komandytowa
Złockie 107
33-370 Muszyna**

Dotyczy: *zbiorczej rocznej oceny wody na pływalni za rok 2022*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu działając na podstawie art. 12. ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 195 z późn. zm.) oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022r., poz. 1230) w wyniku przeprowadzonej oceny jakości wody na pływalniach stwierdza, iż woda na pływalni w Hotelu Klimek SPA Złockie 107 na dzień 31.12.2022r. **odpowiada wymaganiom** Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022r., poz. 1230) **z nieprawidłowościami**, z uwagi na przekroczenie wymagań chemicznych - chloru wolnego i chloru związanego.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Nowym Sączu -2-
Spółka
mgr inż. Beata Ślaska

Otrzymują:

- 1) Adresat: e-mail : kinga.klimek@hotel-klimek.pl
- 2) aa

Wyk.: B. Knappek, tel.: 18 443 54 64 (wew. 24)

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Stefana Czarnieckiego 19
www.gov.pl/web/psse-nowy-sacz e-mail: psse.nowysacz@sanepid.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSENS/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 443 54 64, 18 442 13 54
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 443 57 32 fax: (+48) 18 443 57 32
REGON: 000598871 / NIP: 734-10-31-413