



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach

ONS-HK.9020.4.190.2025
Puławy, 2025-11-04

Central Fund of Immovables Sp. z o.o.

Pl. Zwycięstwa 2

90-312 Łódź

Adres do korespondencji:

Król Kazimierz HOTEL & SPA

ul. Puławska 86

24-120 Kazimierz Dolny

Dotyczy: Ocena bieżąca jakości wody pływalni krytej Hotelu Król Kazimierz

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416), § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach stwierdza, że woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji oraz woda w niecce basenowej pływalni krytej Hotelu Król Kazimierz ul. Puławska 86 w Kazimierzu Dolnym, pochodząca z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kazimierz Dolny **spełnia wymagania**, określone w załączniku nr 1 i nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Bieżącej oceny dokonano na podstawie sprawozdań z badań wody sporządzonych przez Laboratorium Badawcze J.S. HAMILTON Sp. z o.o. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia (data wpływu 04.11.2025 r.):

- Nr 770948/25/TYC z dnia 21.10.2025 r. – punkt pobrania: woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji;
- Nr 770949/25/TYC z dnia 31.10.2025 r. – punkt pobrania: woda z niecki basenowej wyposażonej w urządzenie wytwarzające aerozol wodno-powietrzny, miejsce nr 1, przy Hydromasażu szerokim;
- Nr 770950/25/TYC z dnia 21.10.2025 r. – punkt pobrania: woda z niecce basenowej wyposażonej w urządzenie wytwarzające aerozol wodno-powietrzny, miejsce nr 2, przy schodach do niecki.

Badania zostały wykonane w ramach kontroli wewnętrznej.

Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) zarządzający pływalnią informuje w komunikacie o ostatniej ocenie jakości wody na pływalni, dokonanej przez państwowego inspektora sanitarnego, a komunikat umieszcza na tablicy



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Puławach
al. Królewska 19 | 24-100 Puławy
tel.: +48 81 886 48 91

adres e-mail: psse.pulawy@sanepid.gov.pl

adres e-Doręczeń: AE:PL-10760-33946-RCSVF-20

Klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej PSSE w Puławach: www.gov.pl/web/psse-pulawy/klauzula

informacyjnej zlokalizowanej w miejscu widocznym dla kąpiących się oraz na stronie internetowej jeśli taka strona jest prowadzona.

Maria Wojtyła
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach
/podpisano elektronicznie/

Potwierdzenie integralności oraz pochodzenia dokumentu elektronicznego od podmiotu publicznego

Niniejszy dokument stanowi integralne odzwierciedlenie treści dokumentu przekazanego w wersji elektronicznej do Poczty Polskiej S.A. za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zintegrowanego z systemem teleinformatycznym Poczty Polskiej S.A. zgodnie z art. 58 ust. 4 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320).

Integralność oraz pochodzenie dokumentu elektronicznego od podmiotu publicznego zostały zapewnione z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej.

Dokument elektroniczny został przekształcony na wersję papierową zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz.2320).

Adres Doręczeń Elektronicznych Nadawcy	AE:PL-10760-33946-RCSVF-20
Data i czas nadania	Data: 04.11.2025 Czas: 09:22:37
Liczba kartek	1 + 1 kartka adresowa zawierająca potwierdzenie integralności dokumentu
Autor wydruku	Poczta Polska S.A - Operator Wyznaczony, o którym mowa w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320)
Data i czas wydruku	Data: 04.11.2025 Czas: 11:53:56