

Komunikat o stanie jakości wody na pływalni

OBIEG	BASEN	JACUZZI
Data badań	10.10.2019	10.10.2019
Parametry mikrobiologiczne: Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 36°C Legionella Pseudomonas aeruginosa Mikroorganizmy	woda spełnia wymagania	woda nie spełnia wymagań zamknięcie niecki jacuzzi do czasu unormowania jakości wody
Parametry odbiegające od wymagań	Nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 36° >300 jtk/ ml <i>wartość dopuszczalna – 20 jtk/ ml</i>
Podjęte działania naprawcze	Nie dotyczy	wymiana wody i dezynfekcja jacuzzi, przeczyszczenie filtrów
Data badań	10.10.2019	10.10.2019
Parametry fizykochemiczne: chlor wolny, chlor związany, PH, potencjał Redox, mętność, chloroform	woda nie spełnia wymagań; woda nie stanowi zagrożenia dla zdrowia kąpiących się	woda nie spełnia wymagań; woda nie stanowi zagrożenia dla zdrowia kąpiących się
Parametry odbiegające od wymagań	chlor związany - 0,60 mg/l chloroform - 0,034 mg/l	chlor związany - 0,39 mg/l chloroform - 0,075 mg/l
Dopuszczalne normy	chlor związany - 0,3 mg/l chloroform - 0,03 mg/l	chlor związany - 0,3 mg/l chloroform - 0,03 mg/l
Podjęte działania naprawcze	przeczyszczenie filtrów	przeczyszczenie filtrów
Planowany termin doprowadzenia do właściwych parametrów	po 27.10.2019 – po uzyskaniu wyników badań	po 20.10.2019 – po uzyskaniu wyników badań
Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	Zbiorcza ocena jakości wody na pływalni za okres: 02.06.2018 – 01.06.2018 do wglądu recepcji basenowej (ocena z dnia 20.09.2018 r.)	