

Komunikat o stanie jakości wody na pływalni

| OBIEG | BASEN | JACUZZI |
|---|---|---|
| Data badań | 09.07.2020 | 09.07.2020 |
| Parametry mikrobiologiczne: Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 36°C Legionella, Pseudomonas aeruginosa, Mikroorganizmy w temp. 36° | woda spełnia wymagania | WODA NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ zamknięcie niecki jacuzzi do czasu unormowania jakości wody - wymiana wody i dezynfekcja jacuzzi, przeczyszczenie filtrów |
| Data badań | 09.07.2020 | |
| Parametry fizykochemiczne: chlor wolny, chlor związany, PH, potencjał Redox, mętność, chloroform | woda nie spełnia wymagań; woda nie stanowi zagrożenia dla zdrowia kąpiących się | |
| Parametry odbiegające od wymagań | chlor wolny – 0,70 mg/l | |
| Dopuszczalne normy | chlor wolny – 0,3-0,6 mg/l | |
| Podjęte działania naprawcze | przeczyszczenie filtrów | |
| Planowany termin doprowadzenia do właściwych parametrów | po 26.07 – po uzyskaniu wyników badań | |
| Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego | Zbiorcza ocena jakości wody na pływalni za okres: 02.06.2018 – 01.06.2018 do wglądu recepcji basenowej (ocena z dnia 20.09.2018 r.) | |

Ocena jakości wody została dokonana przez Laboratorium Usługowo – Badawcze „BIOCHEMIK” Sp. z o. o. w Śmiłowie