

**Komunikat o stanie jakości wody na pływalni**

<b>OBIEG</b>	<b>BASEN REKREACYJNY CYRKULACJA</b>	<b>JACUZZI I CYRKULACJA</b>	<b>OBIEG</b>	<b>BASEN NIECKA</b>	<b>JACUZZI NIECKA</b>
Data badań	07.07.2022 r.	09.06.2022 r.	Data badań	21.07.2022 r.	21.07.2022 r.
<b>Parametry mikrobiologiczne:</b> E. Coli Legionella Pseudomonas aeruginosa OLM w 48C	Woda spełnia wymagania	Woda spełnia wymagania	<b>Parametry mikrobiologiczne:</b> E. Coli Legionella Pseudomonas aeruginosa OLM w 48C	Woda spełnia wymagania	Woda spełnia wymagania
Parametry odbiegające od wymagań	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Parametry odbiegające od wymagań	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.
Podjęte działania naprawcze	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Podjęte działania naprawcze	<b>Nie dotyczy.</b>	<b>Nie dotyczy.</b>
Data badań	07.07.2022 r.	07.07.2022 r.	Data badań	21.07.2022	21.07.2022 r.
<b>Parametry fizykochemiczne:</b> chlor wolny, chlor związany, PH, potencjał Redox, mętność, chloroform, suma THM, azotany, utlenialność	Woda nie spełnia wymagania. Nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia osób kąpiących się.	Woda spełnia wymagania	<b>Parametry fizykochemiczne:</b> chlor wolny, chlor związany, PH, potencjał Redox, mętność, chloroform, suma THM, azotany, utlenialność	Woda nie spełnia wymagania. Nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia osób kąpiących się.	Woda spełnia wymagania
Parametry odbiegające od wymagań	Chlor związany: 0,48 mh/l	Nie dotyczy	Parametry odbiegające od wymagań	Chlor wolny: 0,45 mg/l	Nie dotyczy.
Podjęte działania naprawcze	<b>Zwiększenie dozowania podchlorynu sodu</b>	<b>Nie dotyczy</b>	Podjęte działania naprawcze	<b>Zwiększenie dozowania podchlorynu sodu</b>	Nie dotyczy.
Planowany termin doprowadzenia do właściwych parametrów	Następne badanie 04.08.2022	Następne badanie 04.08.2022	Planowany termin doprowadzenia do właściwych parametrów	Następne badanie 04.08.2022	Następne badanie 04.08.2022.
Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni w terminie od 02.06.2018 do 01.06.2019 do wglądu na recepcji basenowej (z dnia 20.08.2020 r.)				

Ocena jakości wody została dokonana przez Laboratorium Biochemik Sp. Z o. o.

Wymagania fizykochemiczne i mikrobiologiczne jakie powinna spełniać woda na pływalniach

Parametr	Jednostka	Woda wprowadzana z systemu cyrkulacji		Woda w niecce basenowej		Woda w nieckach basenowych wyposażonych w urządzenia wytwarzające areozol wodno - powietrzny		Brodzik dla dzieci powyżej 3 lat	
		min	max	min	max	min	max	min	max
Escherichia coli w 100ml	jtk	0	0	0	0	0	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa w 100ml	jtk	0	0	0	0	0	0	0	0
OLM w 36±2°C po 48h 1 ml wody	jtk	0	20	0	100	0	100	0	100
Legionella sp. w 100ml	jtk	0	0	0	0	0	0	0	0
Potencjał REDOX									
6,5 - 7,3 PH	mV	-	-	750	-	750	-	750	-
7,3 – 7,6 PH	mV	-	-	770	-	770	-	770	-
PH	-	6,5	7,6	6,5	7,6	6,5	7,6	6,5	7,6
Chlor wolny	Mg/l	-	-	0,3	0,6	0,7	1	0,3	0,6
Mętność	NTU	-	0,3	-	0,5	-	0,5	-	0,5
Chlor związany	Mg/l	-	0,2	-	0,3	0	0,3	-	0,3
Chloroform	Mg/l	-	0,03	-	0,03	-	0,03	-	0,03
Σ THM	Mg/l	-	0,1	-	0,1	-	0,1	-	0,1
Azotany	Mg/l	-	20	-	20	-	20	-	20
Utlenialność	Mg/l	-	-	-	4	-	4	-	4