

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ 12510/2024

Nr próbki: W-10576-24

Zleceniodawca: ZALESIE MAZURY Mariusz Czeszejko-Sochacki Sp k.
Zalesie 12, 11-010 Barczewo

Rodzaj próbki: Woda z niecki basenowej wyposażonej w urządzenia wytwarzającej aerozol wodno-powietrzny, jednorazowa

Wykorzystanie wyniku: w obszarze regulowanym prawnie #

Obiekt wodny: Zalesie Mazury Active Spa, Całoroczny Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy ZALESIE s.c., 11-010 Barczewo, Zalesie 12

Miejsce pobrania próbki: Basen mały

Data, godzina pobrania próbki: 18.12.2024 10:15

Data rozpoczęcia badań: 18.12.2024 16:30

Data zakończenia badań: 20.12.2024 11:00

Zlecenie: 48/2024

Protokół pobrania próbki: do zlecenia nr 48/2024

Próbka: Próbka pobrana i dostarczona do laboratorium przez przedstawiciela Laboratorium Badawcze Anchem

Stan próbki: zostały spełnione kryteria przyjęcia

Osoba pobierająca próbkę: Dawid Wasilewski

		Metoda pobierania (Status metody)
Pobranie próbki:		PN-EN ISO 19458:2007 (A) PN-EN ISO 5667-5:2017-10 (NA)

Pomiary wykonane w miejscu pobrania próbki						
Lp.	Badana cecha	Metoda badań	Status metody	Jednostka	Wynik [niepewność (U)]	Najwyższa dopuszczalna wartość lub zakres*
1	Temperatura pobranej próbki	PN-77/C-04584 (norma wycofana, bez zastąpienia w PKN)	A	°C	32,7	-
2	Stężenie chloru związanego (z obliczeń)	PB-62 edycja 2 z 08.11.2021 na podstawie testu Hach nr 8021 i nr 8167	A	mg/l	0,4	do 0,3
3	Stężenie chloru wolnego	PB-62 edycja 2 z 08.11.2021 na podstawie testu Hach nr 8021 i nr 8167	A	mg/l	1,0	0,7-1,0
4	Potencjał redox	PB-55 edycja 3 z 08.11.2021	A	mV	996	6,5 ≤ pH ≤ 7,3 --> min 750 mV; 7,3 < pH ≤ 7,6 --> min 770 mV
5	pH	PN-EN ISO 10523:2012	A	-	6,8	6,5-7,6

Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 1415 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Laboratorium Badawcze ANCHEM Piotr Bańkiewicz sp. z o. o., ul. Janusza Korczaka 2, 87-300 Brodnica, NIP: 874-181-10-55

Tel. 56 4932760, internet: www.anchem.info.pl, e-mail: biuro@anchem.info.pl



KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAŃ

Niniejsze sprawozdanie i wyniki dotyczą wyłącznie badanych obiektów i próbek poddanych pobieraniu (w przypadku pobierania próbek przez laboratorium).
Sprawozdanie bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 1415 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdzający spełnienie wymagań
normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Laboratorium Badawcze ANCHEM Piotr Baśkiewicz sp. z o. o., ul. Janusza Korczaka 2, 87-300 Brodnica, NIP: 874-181-10-55
Tel. 56 4932760, internet: www.anchem.info.pl, e-mail: biuro@anchem.info.pl

