



Żyrardów, 1 marca 2024 r.

HKN.9027.127.2024.1

**Flis, Pierzchała Sp. J.  
Tartak Brzózki  
ul. Letniskowa 4a  
96-325 Radziejowice**

### OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1a pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.),
- § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie  
stwierdza, że woda w nieckach pływalni Hotelu Afrodyta Business & Spa  
jest przydatna do kąpieli**

### Uzasadnienie

W oparciu o sprawozdania z próbek wody pobranych w dniu 22.02.2024 z niecek basenowych i systemów cyrkulacji na pływalni Hotelu Afrodyta:

Nr sprawozdania	Data sprawozdania	Punkt poboru
Ł/1/12/2023/4/FM/1	27.02.2024	Cyrkulacja niecki basenowej i brodzika dla dzieci
Ł/1/12/2023/4/FM/2	27.02.2024	Cyrkulacja jacuzzi zewnętrznego
Ł/1/12/2023/4/FM/3	27.02.2024	Cyrkulacja jacuzzi wewnętrznego

Ł/1/12/2023/4/F/4	27.02.2024	Woda wodociągowa wprowadzana na pływalnię
Ł/1/12/2023/4/FM/5	29.02.2024	Basen
Ł/1/12/2023/4/FM/6	29.02.2024	Jacuzzi zewnętrzne
Ł/1/12/2023/4/FM/7	29.02.2024	Brodzik dla dzieci
Ł/1/12/2023/4/FM/8	29.02.2024	Jacuzzi wewnętrzne

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie** dokonał bieżącej oceny jakości wody w zakresie następujących parametrów: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, mętność, ogólna liczba mikroorganizmów w  $36\pm 2$  °C, chlor związany, chlor wolny, potencjał redoks, pH, utlenialność, azotany.

Wyniki wskazują, że woda w nieckach basenu, brodzika dla dzieci i jacuzzi wewnętrznego nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) w następującym zakresie:

Punkt poboru	Przekroczone parametry	Wynik	Wartość parametryczna
Basen	Mętność	$0,71 \pm 0,11$ NTU	$\leq 0,5$ NTU
Brodzik dla dzieci	Mętność	$0,79 \pm 0,12$ NTU	$\leq 0,5$ NTU
Jacuzzi wewnętrzne	Mętność	$0,66 \pm 0,1$ NTU	$\leq 0,5$ NTU

Pozostałe badane parametry mieszczą się w zakresie określonym przepisami prawa.

Niniejsza ocena jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Żyrardowie**  
*Zy. M. Kawałeczek*  
**Łukasz Szymański, PhDr.**

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a