

Jurata 24.01.2024

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY

Na podstawie wyników badań wody numer:

- 176/2024/ANCHEM zakończenie badania 11.01.2024 z niecki basenowej dużej
- 177/2024/ANCHEM zakończenie badania 11.01.2024 z niecki basenowej małej
- 179/2024/ANCHEM zakończenie badania 11.01.2024 z cyrkulacji basenowej małej
- 178/2024/ANCHEM zakończenie badania 11.01.2024 z cyrkulacji basenowej dużej
- 180/2024/ANCHEM zakończenie badania 10.01.2024 woda doprowadzona na pływalnie
- 462/2024/ANCHEM zakończenie badania 23.01.2024 z niecki basenowej dużej
- 461/2024/ANCHEM zakończenie badania 23.01.2024 z niecki basenowej małej

Woda spełnia aktualne obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni (Dz.U.z 2015r., poz.2016).

Poza parametrami:

- chlor wolny 7,4 mg/l (norma 0,3-0,6 mg/l) -mały basen
- chlor związany 0,6 mg/l (norma do 0,3 mg/l)- mały basen
- chlor wolny 7,6 mg/l (norma 0,3-0,6 mg/l) -mały basen cyrkulacja
- chlor związany 1,4 mg/l (norma do 0,2 mg/l)- mały basen cyrkulacja
- chlor związany 0,6 mg/l (norma do 0,2 mg/l)- duży basen cyrkulacja
- chlor wolny 4 mg/l (norma 0,3-0,6 mg/l) -duży basen

Prace naprawcze:

- dopuszczenie świeżej wody do małego basenu
- zastosowanie chlor stop- w celu obniżenia poziomu chloru w niecce małej
- płukanie filtrów dodatkowe basen mały
- zastosowanie większego stężenia Flocka w celu obniżenia chloru związanego
- obniżenie temperatury w basenach
- dopuszczenie wody do dużego basenu
- płukanie filtrów dodatkowe basen mały
- zastosowanie chlor stop- w celu obniżenia poziomu chloru w niecce dużej

Państwowy Powiatowy Inspektor w Pucku dokonał okresowej oceny jakości wody w dniu 09.10.2023. Dokument ten jest dostępny w recepcji Spa Hotelu Bryza.

Lukrecja Mielke
dyr Spa