

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY

Na podstawie wyników badań wody numer:

- 8849/2024/ANCHEM zakończenie badania 15.09.2024 z niecki basenowej dużej
- 8848/2024/ANCHEM zakończenie badania 15.09.2024 z niecki basenowej małej
- 8850/2024/ANCHEM zakończenie badania 15.09.2024 z cyrkulacji basenowej małej
- 8851/2024/ANCHEM zakończenie badania 15.09.2024 z cyrkulacji basenowej dużej
- 8852/2024/ANCHEM zakończenie badania 15.09.2024 woda użytkowa
- 9113/2024/ANCHEM zakończenie badania 21.09.2024 z niecki basenowej małej
- 9114/2024/ANCHEM zakończenie badania 21.09.2024 z niecki basenowej dużej
- 9115/2024/ANCHEM zakończenie badania 21.09.2024 z cyrkulacji basenowej małej
- 9114/2024/ANCHEM zakończenie badania 21.09.2024 z cyrkulacji basenowej dużej

Woda spełnia aktualne obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni (Dz.U.z 2015r., poz.2016). Państwowy Powiatowy Inspektor w Pucku dokonał okresowej oceny jakości wody w dniu 09.02.2024. Dokument ten jest dostępny w recepcji Spa Hotelu Bryza i na stronie internetowej hotelu

Poza parametrami:

- Niecka mała -chlor związany 1,0 mg/l (norma do 0,3 mg/l)
- Niecka mała – Nadmanganiany 9,8 mg/l (norma 4,0 mg/l)
- Niecka duża – chlor związany 0,4 (norma do 0,3 mg/l)
- Niecka duża – chlor wolny 0,7 (0,3-0,6 mg/l)
- cyrkulacja mała -chlor związany 0,3mg/l (norma do 0,2 mg/l)
- cyrkulacja mała – liczba drobnoustrojów >300 (20 jtk/ml)
- cyrkulacja duża -chlor związany 0,4 mg/l (norma do 0,2 mg/l)
- cyrkulacja duża – chlor wolny 1,2 mg/l
- cyrkulacja duża – liczba drobnoustrojów >300 (20 jtk/ml)
- Niecka mała – chlor związany 0,6 (norma do 0,3 mg/l)
- Niecka mała – chlor wolny 0,7 (0,3-0,6 mg/l)
- Niecka duża – chlor wolny 1,0 (0,3-0,6 mg/l)
- cyrkulacja mała -chlor związany 1,0mg/l (norma do 0,2 mg/l)
- cyrkulacja mała – chlor wolny 1,2 mg/l
- cyrkulacja mała – liczba drobnoustrojów 49 (20 jtk/ml)
- cyrkulacja duża -liczba drobnoustrojów 184 (20 jtk/ml)
- cyrkulacja duża – chlor wolny 0,7 mg/l

Prace naprawcze:

- dopuszczenie świeżej wody do małego basenu i dużego basenu (mało kąpiących)
- płukanie filtrów 2 x dziennie basen mały i duży
- zastosowanie większego stężenia Flocka w obu nieckach w celu obniżenia chloru związanego
- zwiększenie chloru niecce małej i dużej
- dodatkowe badanie z cyrkulacji podczas 2 poboru

Lukrecja Mielke

dyr Spa