



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu

82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 195; tel/fax. 55 232 74 31; mail. psse.elblag@sanepid.gov.pl; www.gov.pl/web/psse-elblag

Elbląg, 23.03.2023 r.

HK.9027.3.29.2023.IZ.1

Focus Hotels S.A
Plac Kościeleckich 3
85-033 Bydgoszcz

siedziba obiektu:
Focus Hotel Premium Elbląg
ul. Stary Rynek 54-59
82-300 Elbląg

Zbiorcza roczna ocena jakości wody w pływalni hotelowej w Focus Hotel Premium Elbląg ul. Stary Rynek 54-59, 82-300 Elbląg

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230), po dokonaniu rocznej oceny stwierdza, że:

1. Woda doprowadzana na pływalnię pochodzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Elblągu i spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
2. Pływalnia wyposażona jest w:
 - 1 nieckę basenową z urządzeniami wytwarzającymi aerozol wodno-powietrzny,
 - 1 jacuzzi,
 - natryski
3. Ocena parametrów jakości wody na pływalni dokonywana była przez zarządzającego pływalnią w wyniku:
 - 1) prowadzonej bieżącej obserwacji jakości wody, z uwzględnieniem jej udokumentowania w Dzienniku eksploatacji obiektu,
 - 2) systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiarów w zakresie pH, potencjału redox, chloru wolnego, chloru związanego i temperatury.
4. Badania jakości wody na pływalni wykonywane były przez zarządzającego:
 - 1) zgodnie z zaakceptowanym w dniu 16.12.2021 r., przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu, harmonogramem badań jakości wody basenowej oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni, po przerwie eksploatacyjnej lub awarii;
 - 2) zgodnie z wymaganym zakresem określonym w załącznikach: Nr 1 i Nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).
 - zakres badań wykonywanych w laboratorium obejmował następujące parametry :
Escherichia coli w 100ml wody, *Pseudomonas aeruginosa* w 100ml wody, ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h w 1 ml wody, *Legionella* sp. w 100 ml wody, mętność, chloroform, Σ THM, azotany, utlenialność,
 - zakres badań wykonywanych przez pracowników obiektu (niezależnie od badań wykonywanych przez Laboratorium Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach)
 - obejmował odczyty nw. wartości:
potencjału redox, chloru wolnego i chloru związanego, pH i temperatury wody;
 - 3) zgodnie z wymaganą częstotliwością określoną w załączniku Nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach;

- 4) z zastosowaniem metodyk referencyjnych analiz wody na pływalniach, określonych w załączniku Nr 4 do obowiązującego przepisu prawnego;
- 5) w laboratoriach, posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, tj.:
 - Laboratorium Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Łędzinach, Nr akredytacji PCA: AB 418,
5. Zarządzający pływalnią przekazywał terminowo Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Elblągu wyniki badań wody na pływalni oraz dokumentował chronologicznie sprawozdania z badań na obiekcie, zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).
6. Zarządzający obiektem umieścił na tablicy informacyjnej, zlokalizowanej w miejscu widocznym dla użytkowników tj. w holu basenu komunikat o bieżącej jakości wody.
7. Zarządzający pływalnią poinformował użytkowników obiektu, na prowadzonej stronie internetowej obiektu Focus Hotel Premium Elbląg o ostatniej zbiorczej rocznej ocenie jakości wody na pływalni, wydanej przez PPIS w Elblągu w dniu 28.01.2022 r.

Jakość wody w pływalni hotelowej w obiekcie: Focus Hotel Premium Elbląg w Elblągu przy ul. Stary Rynek 54-59, w okresie od wydania ostatniej zbiorczej rocznej oceny jakości wody, spełniała wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach Nr 1 i Nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230), za wyjątkiem próbek wody pobranej do badania w dniu 09.05.2022 r., przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu w ramach nadzoru sanitarnego, gdzie stwierdzono zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody bakteriami z rodzaju *Legionella* w wodzie pobranej z natrysku na pływalni.

W związku z powyższym, w celu usunięcia stwierdzonych zagrożeń oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z basenu w „Focus Hotel Premium Elbląg” w Elblągu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu wydał w dniu 23.05.2023 r. decyzję Nr 5, w której stwierdził średnie skażenie sieci wody ciepłej, ze względu na niespełnienie wymagań mikrobiologicznych określonych w załączniku Nr 5 części A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Po przeprowadzeniu działań naprawczych oraz przedłożeniu sprawozdania z badań potwierdzającego zgodność z wymaganiami sanitarnymi określonymi w ww. rozporządzeniu, decyzja została uchylona.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu mając na uwadze powyższą analizę stwierdza, że administrator „Focus Hotel Premium Elbląg” w Elblągu przy ul. Stary Rynek 54-59 prowadził ocenę jakości wody zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pływalni.

Zgodnie z wynikami prowadzonych badań i pomiarów przez zarządcę, a także na podstawie sprawozdań z badań wody na pływalni, wykonanych w dniu 09.05.2022 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu przed wydaniem oceny rocznej (zgodnie z § 4. pkt 4. obowiązującego przepisu prawnego), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu stwierdza, że woda w pływalni hotelowej „Focus Hotel Premium Elbląg” w Elblągu przy ul. Stary Rynek 54-59, w tym doprowadzana na pływalnię, spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Elblągu
Z UPOWAŻNIENIA

K I E R O W N I K
Sekcji Higieny Żywności
Żywności i Przemiół Użytku
PSSP Elblągu

mgr inż. *Julia Góranicz-Tkaczuk*

Otrzymują:

1. adresat (list zwykły na adres siedziby obiektu):
Focus Hotel Premium Elbląg
ul. Stary Rynek 54-59, 82-300 Elbląg
2. aa