

Białowieża, 19.07.2025 r.

KOMUNIKAT INFORMUJĄCY O JAKOŚCI WODY NA BASENIE W HOTELU ŻUBRÓWKA

Ostatnia roczna ocena jakości wody dokonana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce Nr HK045.6.2025 stwierdza, iż woda jest przydatna do kąpieli.

W próbkach pobranych w dniu 07.07.2025r. w ramach kontroli wewnętrznej woda spełnia wymagania obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.

W wodzie wprowadzanej do niecki rekreacyjnej i jacuzzi zewnętrznego wystąpiło przekroczenie mętności: wynik – 0,35 NTU

W związku z powyższym zostały podjęte następujące działania naprawcze:

- wyczyszczono filtry i pojemniki
- przepłukano złożo filtracyjne

Czynności wykonały osoby przeszkolone z obsługi technicznej.

Badanie wody wprowadzanej do niecki rekreacyjnej i jacuzzi zewnętrznego z systemu cyrkulacji zostanie powtórzone 21.07.2025 r.

Na podstawie bieżących obserwacji lustro wody nie stwierdzono zanieczyszczeń.

KIEROWNIK
BASENU I SŁUŻBY PIĘTER
Małgorzata Kadziszewska