

KOMUNIKAT INFORMUJĄCY O JAKOŚCI WODY NA BASENIE W HOTELU ŻUBRÓWKA

Ostatnia roczna ocena jakości wody dokonana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce Nr HK045.6.2025 stwierdza, iż woda jest przydatna do kąpiel.

W próbkach pobranych w dniu 07.04.2025 w ramach kontroli wewnętrznej woda nie spełnia wymagań obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w następujących nieckach:

- woda wprowadzana do niecki rekreacyjnej – ogólna liczba mikroorganizmów
- woda wprowadzana do jacuzzi Master – mętność
- woda wprowadzana do jacuzzi Polo – mętność
- niecka jacuzzi Master – mętność
- niecka brodzika dla dzieci – ogólna liczba mikroorganizmów + indeks nadmanganianowy

Zarządca basenu w Hotelu Żubrówka podjął następujące działania naprawcze:

- filtry, wężyki i pojemniki zostały wyczyszczone pod basenem, system został przepłukany.

- woda w jacuzzi Polo, jacuzzi Master i brodziku dla dzieci została wymieniona na czystą.

Planowany termin doprowadzenia jakości wody na pływalni do odpowiednich wymagań oraz powtórzenie kolejnego poboru próbek w dniu 23.04.2025r.

Na podstawie bieżących obserwacji lustra wody nie stwierdzono zanieczyszczeń.

IWA Sp. z o.o.
17-230 Białowieża, ul. Pałacowa 6
tel. 85/682 94 00, NIP 543-18-48-708
(4)

KIEROWNIK
BASENU / SŁUŻBY PIĘTER
Małgorzata Radziszewska