



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. 85 682 28 09, fax. 85 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Hajnówce
17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (085) 682 28 09, fax 682 29 89

Hajnówka, dnia 2019.09.06

„IWA” Sp. z o.o.
ul. Pałacowa 6
17-230 Białowieża

HK.032.49.2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59), zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2018r. poz. 1482 z późn.zm.), § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach z dnia 9 listopada 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2016), po przeanalizowaniu:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią,
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego

poniżej przedstawia:

**zbiorną roczną ocenę jakości wody na pływalni w Hotelu „Żubrówka
w Białowieży ul. Pałacowa 6
za okres: wrzesień 2018r. - sierpień 2019r.**

Woda doprowadzana na ww. pływalnię pochodzi z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę - wodociąg Białowieża, który znajduje się pod bieżącym nadzorem sanitarnym. Jakość wody z ww. wodociągu odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Właściciel pływalni w ramach oceny spełnienia wymagań jakości wody:

- realizował badania jakości wody zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce harmonogramem kontroli wewnętrznej jakości wody,
- przeprowadzał bieżącą obserwację wody na pływalni,
- prowadził systematyczny nadzór pracy urządzeń i rejestrował wyniki pomiaru jakości wody,
- prowadził ocenę spełniania wymagań mikrobiologicznych i fizykochemicznych określonych w załączniku 1 i 2 do ww. rozporządzenia,
- informował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce o podejmowanych działaniach naprawczych,
- umieszczał komunikaty o jakości wody na pływalni oraz podejmowanych działaniach naprawczych przy wejściu do hali basenowej oraz przy recepcji hotelowej.

Badania jakości wody na pływalni w ramach kontroli wewnętrznej wykonywane były w laboratorium JARS Sp. z o.o. 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a, Filia Południe: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7, posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Badania i pomiary parametrów wody w ramach przeprowadzonej urzędowej kontroli przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce, wykonane były w Dziale Laboratoryjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Białymstoku.

Zakres i częstotliwość wykonywanych badań wody oraz zastosowane metodyki referencyjne analiz były zgodne z ww. rozporządzeniem.

Analizując wszystkie parametry oraz wyniki badań wykonanych od 03.09.2018r. do 23.08.2019r. w nieckach basenowych i ich systemach cyrkulacji stwierdzono, że w tym okresie wystąpiły przekroczenia niektórych parametrów fizykochemicznych.

Wykaz przekroczeń parametrów wody w nieckach basenowych i systemach cyrkulacji wykonanych w analizowanym okresie.

Data poboru	System cyrkulacji niecki rekreacyjnej	Niecka rekreacyjna	System cyrkulacji brodzika dla dzieci	Brodzik dla dzieci	System cyrkulacji jacuzzi Master	Niecka jacuzzi Master	System cyrkulacji jacuzzi Polo	Niecka jacuzzi Polo
07.12.2018	mętność	-	-	-	chloroform	chloroform	-	chloroform
11.01.2019	chloroform	chloroform	-	-	chloroform	chloroform	chloroform	chloroform
25.01.2019	-	-	-	-	-	-	chloroform	-
08.02.2019	-	-	-	mętność	-	-	-	chloroform
09.04.2019	-	-	-	-	-	chlor wolny, chlor związany	-	chlor wolny, chlor związany
05.07.2019	chloroform	chloroform	chloroform	chloroform	chloroform	chloroform	chloroform	chloroform
02.08.2019	chloroform	chloroform	chloroform	chloroform	chloroform	chloroform	chloroform	chloroform
23.08.2019	chloroform	-	-	chloroform	chloroform	chloroform	chloroform	chloroform

Po przeanalizowaniu sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody, pobranych z w/w pływalni w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzanych przez zarządzającego pływalnią oraz w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce, przekroczenia dotyczyły parametrów fizykochemicznych w szczególności chloroformu oraz pojedynczych przekroczeń mętności, chloru wolnego i chloru związanego. Przy wystąpieniu przekroczeń właściciel podejmował działania naprawcze powiadamiając jednocześnie organy PIS i przeprowadzał badania powtórne w ramach kontroli wewnętrznej.

W stosunku do chloroformu ostatnie działania naprawcze okazały się nieskuteczne, w związku z czym prowadzone jest postępowanie administracyjne celem zapewnienia prawidłowych wartości powyższego parametru.

Wartości badanych wskaźników mikrobiologicznych wody oraz jakość ciepłej wody użytkowej w natryskach w zakresie *Legionella sp.* odpowiadała wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach z dnia 9 listopada 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2016).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Hajnówce
Nina Trendowska
Nina Trendowska

Otrzymują:

1. „IWA” Sp. z o.o.
ul. Pałacowa 6
17-230 Białowieża
2. a/a



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. 85 682 28 09, fax. 85 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Hajnówce**
17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (085) 682 28 09, fax 682 29 89

Hajnówka, dnia 2019.09. 27

„IWA” Sp. z o.o.
ul. Pałacowa 6
17-230 Białowieża

HK. 4411.29.2019

DECYZJA Nr – 11/D/HK/2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn.zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie niewłaściwej jakości wody na pływalni w Hotelu „Żubrówka” w Białowieży ul. Pałacowa 6,

Postanawia

- umorzyć postępowanie w w/w sprawie

Uzasadnienie

W dniu 05.09.2019r. w stosunku do strony zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie niewłaściwej jakości wody na pływalni Hotelu „Żubrówka” w Białowieży ul. Pałacowa 6. Na podstawie sprawozdań z badań wody basenowej przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej w dniach 05.07.2019r., 02.08.2019r. oraz 23.08.2019r. stwierdzono, że woda wprowadzana do niosek basenowych oraz woda w nieckach basenowych nie spełniała wymagań fizykochemicznych, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016) ze względu na przekroczenie dopuszczalnej wartości chloroformu.

Właściciel pływalni wprowadził działania naprawcze i na podstawie przedstawionych sprawozdań z badań kontrolnych próbek wody pobranych do badania w dniu 06.09.2019r. i 20.09.2019r. stwierdzono właściwą jakość wody z pływalni w zakresie chloroformu.

W związku z tym dalsze prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie niewłaściwej jakości wody stało się bezprzedmiotowe.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji.