

KOMUNIKAT INFORMUJĄCY O JAKOŚCI WODY NA BASENIE W HOTELU ŻUBRÓWKA

Ostatnia roczna ocena jakości wody dokonana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce Nr HK045.6.2026 stwierdza, iż woda jest przydatna do kąpiele.

W próbkach pobranych w dniu 24.06.2026 r. w ramach kontroli woda nie spełnia wymagań obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. Z uwagi na zaniżony poziom chloru wolnego w niecce rekreacyjnej.

W związku z tym, wykonano następujące czynności:

- dokonano natychmiastowej korekty dozowania środka dezynfekcyjnego w celu podniesienia poziomu chloru do wartości normatywnych,
- sprawdzono i zweryfikowano pracę automatycznej stacji dozującej oraz poprawność działania układu pomiarowego,
- wykonano pomiary kontrolne po korekcie i wdrożono wzmożony monitoring parametrów wody,
- przeanalizowano możliwe przyczyny spadku (obciążenie niecki, praca filtracji i dozowania),
- wprowadzono częstsze kontrole ręczne parametrów oraz działania zapobiegawcze (kalibracja sond, nadzór eksploatacyjny).

Czynności wykonaty osoby wyznaczone i przeszkolone z obsługi technicznej.

Na podstawie bieżących obserwacji lustra wody nie stwierdzono zanieczyszczeń.

Marta Szpytman-Superson

Kierownik Basenu i Służby Pięter