



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie

Wolsztyn, 2 grudnia 2025 r.

ON-HK.903.3.2025

Sprawę prowadzi:	Monika Spiralska +48 68 384 20 23 higiena.komunalna.psse.wolsztyn@sanepid.gov.pl
------------------	--

OCENA

Na podstawie analizy wyników z badań prób wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej i urzędowej 5, 17 i 19 listopada 2025 r. z punktów zlokalizowanych w „SPA Pięciu Zbóż Ostoja Chobienice”, sprawozdania z badań nr: 209P/05.11.2025-1/Z; 209P/05.11.2025-2/Z; 209P/19.11.2025-2/Z; WN/1489/2025; WN/1490/2025; WN/1491/2025; WN/1492/2025; WN/1493/2025; WN/1494/2025; N/B/4961/2025; N/B/4960/2025; N/B/4959/2025; N/B/4958/2025; N/B/4957/2025, informuję, że dokonano oceny jakości wody wraz z szacowaniem ryzyka zdrowotnego dla osób korzystających z obiektu.

Szacując ryzyko zdrowotne należy wziąć pod uwagę przede wszystkim występowanie w niej czynników potencjalnie niebezpiecznych bądź szkodliwych dla zdrowia, czas trwania przekroczenia dopuszczalnych norm, poziom stężeń mogących wywoływać negatywne zmiany w stanie zdrowia osób korzystających z basenu oraz wielkość populacji narażonej na te czynniki, a także miejsce wystąpienia przekroczenia.

Dla dobra osób korzystających z obiektu należy zwrócić uwagę, by prowadzić proces technologiczny uzdatniania i dezynfekcji wody w taki sposób aby woda na basenie odpowiadała obowiązującym wymaganiom.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie stwierdza, że jakość wody odbiega od wymagań określonych w załączniku nr 2B Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) z uwagi na trwające przekroczenie w zakresie:

- chloroformu (zawartość w basenie rekreacyjnym: 0,035 mg/l, w jacuzzi nr 1: 0,048 mg/l, w jacuzzi nr 2: 0,048 mg/l, w wodzie doprowadzanej z systemu cyrkulacji do jacuzzi: 0,036 mg/l)

Zgodnie z załącznikiem nr 2B ww. rozporządzenia najwyższa dopuszczalna wartość chloroformu dla wody w niecce i w systemie cyrkulacji wynosi 0,03 mg/l.

W związku z powyższym oczekuje się podjęcia działań mających na celu poprawę technologii uzdatniania wody w taki sposób, aby wartości parametryczne odpowiadały wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) oraz przekazania sprawozdań z badań powtórkowych jakości wody potwierdzających skuteczność przeprowadzonych działań naprawczych. Próbki wody do powtórkowego badania należy pobrać w zakresie chloroformu w basenie rekreacyjnym, jacuzzi nr 1, jacuzzi nr 2 oraz w systemie cyrkulacji wody doprowadzanej do jacuzzi.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie przypomina o konieczności wysyłania sprawozdań z badań wody w terminie 3 dni roboczych od ich uzyskania.

Krystyna Wyrwa
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wolsztynie

/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki:

1. Sprawozdania z badań – 11 egz.

Otrzymują:

1. Onix Sp. z o.o., Zakrzewo 32, 64-212 Siedlec, Ostoja Chobienice, Chobienice 166, 64-214 Chobienice
2. aa.

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1154).