



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wolsztynie

Wolsztyn, 31 lipca 2025 r.

ON-HK.903.3.2025

Onix Sp. z o.o.
Zakrzewo 32
64-212 Siedlec
Ostoja Chobienice
Chobienice 166
64-214 Chobienice

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie analizy wyników z badania próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej 24 lipca 2025 r. z punktów zlokalizowanych w „SPA Pięciu Zbóż Ostoja Chobienice”, sprawozdanie z badań nr 209P/24.07.2025-1/Z, informuję, że dokonano oceny jakości wody wraz z szacowaniem ryzyka zdrowotnego dla osób korzystających z obiektu.

Szacując ryzyko zdrowotne należy wziąć pod uwagę przede wszystkim występowanie w niej czynników potencjalnie niebezpiecznych bądź szkodliwych dla zdrowia, czas trwania przekroczenia dopuszczalnych norm, poziom stężeń mogących wywoływać negatywne zmiany w stanie zdrowia osób korzystających z basenu oraz wielkość populacji narażonej na te czynniki, a także miejsce wystąpienia przekroczenia.

Dla dobra osób korzystających z obiektu należy zwrócić uwagę, by prowadzić proces technologiczny uzdatniania i dezynfekcji wody w taki sposób aby woda na basenie odpowiadała obowiązującym wymaganiom.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie stwierdza, że jakość wody **odbiega od wymagań** określonych w załącznikach nr 1 i 2B Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) z uwagi na trwające przekroczenie w zakresie:

- mętności (zawartość w wodzie doprowadzanej z systemu cyrkulacji do niecki basenowej: 0,86 NTU i do jacuzzi: 0,47 NTU, w niecce basenowej: 0,62 NTU)
- ogólnej liczby mikroorganizmów w temp 36 ± 2 °C po 44 ± 4 h (zawartość w wodzie doprowadzanej z systemu cyrkulacji do niecki basenowej: 26 jtk w 1 ml).

Zgodnie z załącznikiem nr 2B ww. rozporządzenia najwyższa dopuszczalna wartość mętności dla wody w systemie cyrkulacji 0,3 NTU, w niecce 0,5 NTU. Zgodnie z załącznikiem nr 1 ww. rozporządzenia najwyższa dopuszczalna ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 36 ± 2 °C po 44 ± 4 h dla wody doprowadzanej z systemu cyrkulacji wynosi 20 jtk/1 ml.

Powiatowa Stacja
Sanitarно-Epidemiologiczna w Wolsztynie
ul. Drzymały 16 | 64-200 Wolsztyn
Seksja Higieny Komunalnej
tel. 68 384 20 23
sekretariat.psse.wolsztyn@sanepid.gov.pl
higiena.komunalna.psse.wolsztyn@sanepid.gov.pl
NIP 923-10-20-786 | REGON 000307448
BDO 000394230
www.gov.pl/web/psse-wolsztyn
/PSSEWolsztyn/SkrytkaESP

W związku z powyższym oczekuje się podjęcia działań mających na celu poprawę technologii uzdatniania wody w taki sposób, aby wartości parametryczne odpowiadały wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) oraz przekazania sprawozdań z badań powtórkowych jakości wody potwierdzających skuteczność przeprowadzonych działań naprawczych.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie przypomina o konieczności wysyłania sprawozdań z badań wody w terminie 3 dni roboczych od ich uzyskania.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wolsztynie

mgr Krystyna Wyrwa
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

M.S.