



Grójec, dnia 17 stycznia 2025 r.

HKN.903.5.2025

**ALTERA Sp. z o.o**  
**ul. Łąkowa 1**  
**05-660 Warka**

## **ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY**

### **Numer 03/2025**

Kryta Pływalnia znajdująca się w HOTELU SIELANKA NAD PILICĄ, Warka, ul. Łąkowa 1

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338),
- § 2 i § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230),

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza, że woda z Krytej Pływalni znajdującej się w Hotelu Sielanka nad Pilicą w Warce zarządzanej przez ALTERA Sp. z o.o w Warce, ul. Łąkowa 1 jest przydatna do kąpieli.**

### UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu, w oparciu o posiadaną dokumentację, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranymi w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządzającego i wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora w Grójcu, dokonał zbiorczej oceny rocznej jakości wody z Krytej Pływalni znajdującej się w Hotelu Sielanka nad Pilicą w Warce.

Woda doprowadzana na ww. pływalnię pochodzi z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę – wodociągu publicznego, należącego do gminy Grabów nad Pilicą, powiat kozienicki, będącego pod tamtejszym nadzorem sanitarnym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Zarządzający pływalnią zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230), przeprowadzał bieżącą obserwację wody, prowadził nadzór pracy urządzeń, dokumentował wyniki i spostrzeżenia oraz przedstawiał wyniki badań jakości wody w wyznaczonych punktach poboru:

- niecka basenu pływakiego,
- niecka jacuzzi,
- woda z systemu cyrkulacji.

Wodę w wyznaczonych punktach w ramach kontroli wewnętrznej pobierało i badało w 2024 roku GBA POLSKA Sp. z o.o. ul. Mochtyńska 65 w Warszawie.

Zakres i częstotliwość oraz zastosowane metodyki referencyjne analiz były zgodne z rozporządzeniem. Przeprowadzona analiza sprawozdań z badań próbek wody wykazała incydentalne przekroczenia mikrobiologiczne, mętności i związków chloru, na co reagował zarządca pływalni i po przeprowadzonych działaniach naprawczych uzyskiwano prawidłowy wynik. Stwierdzone przekroczenia związków chloru nie stanowią zagrożenia dla kąpiących się osób, tylko wskazują na potrzebę ciągłego monitorowania parametrów pracy pływalni. Wobec powyższego zaleca się właściwą dezynfekcję wody oraz wprowadzenie innych czynności technologicznych zmierzających do dostosowania jakości wody w basenie do wartości parametrycznych określonych w Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Mając na uwadze powyższe, dokonując zbiorczej oceny rocznej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza, że woda w Krytej Pływalni znajdującej się w Hotelu Sielanka nad Pilicą w Warce, zarządzanej przez ALTERA Sp. z o.o. w Warce, ul. Łąkowa 1, w zakresie zbadanych parametrów odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Zgodnie z § 7 ww. rozporządzenia zarządzający pływalnią w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie internetowej, informuje o ostatniej zbiorczej rocznej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez właściwego inspektora sanitarnego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Grójcu

Bartłomiej Molenda

*/dokument podpisany elektronicznie/*

Otrzymuje:

1. ALTERA Sp. z o.o., edyta.najda@sielanka.pl,
2. aa.

EP