

MIESIĄC: CZERWIEC 2026		OBIEKT: BASEN		
Parametr	Data poboru próbki	Wynik	Norma wg Dz. U. 2015 poz. 2016	Uwagi
Escherichia coli	16.06.2026	0	0 jtk/100 ml	system cyrkulacji
	02.06.2026	0		
	02.06.2026	0		
Pseudomonas aeruginosa	16.06.2026	0	0 jtk/100 ml	system cyrkulacji
	02.06.2026	0		
	02.06.2026	0		
ogólna liczba mikroorganizmów	02.06.2026	0	≤ 100 jtk/ml	system cyrkulacji
	02.06.2026	1	≤ 20 jtk/ml	
chlor wolny	16.06.2026	0,59	0,3-0,6 mg/l	system cyrkulacji
	02.06.2026	0,56		
	02.06.2026	0,55		
chlor związany	16.06.2026	0,10	max 0,3 mg/l	system cyrkulacji
	02.06.2026	0,12		
	02.06.2026	0,12		
potencjał redox	16.06.2026	723	6,5<pHS7,6 -> min. 750 mV 7,3 <pHS7,6 -> min. 770 mV	system cyrkulacji
	02.06.2026	721		
	02.06.2026	721		
pH	16.06.2026	7,0	6,5-7,6	system cyrkulacji
	02.06.2026	7,0		
	02.06.2026	7,0		
utlenialność (ChZT-Mn, indeks)	02.06.2026	1,32	max 4 mg O2/l	system cyrkulacji
	02.06.2026	1,19		
mętność	02.06.2026	0,13	max 0,5 NTU	system cyrkulacji
	02.06.2026	0,22	max 0,3 NTU	
azotany	07.04.2026	6,91	max 20 mg/l	system cyrkulacji
	07.04.2026	6,91		
THM	02.06.2026	0,02	max 0,1 mg/l	system cyrkulacji
	02.06.2026	0,016		
chloroform	07.04.2026	0,034	max 0,03 mg/l	system cyrkulacji
	21.04.2026	0,018		
	05.05.2026	0,021		
Legionella sp.	05.05.2026	0	0 jtk/100 ml	system cyrkulacji
	05.05.2026	0		

OBIEKT: WODA WODOCIĄGOWA			
Parametr	Data poboru próbki	Wynik	Norma
utlenialność (ChZT-Mn, indeks)	02.06.2026	1,35	max 5 mg O2/l
	16.06.2026	1,56	
azotany	07.04.2026	<4,50	max 50 mg/l

OBIEKT: NATRYSK			
Parametr	Data poboru próbki	Wynik	Norma
Legionella sp.	08.01.2026	0	0 jtk/100 ml

OBIEKT: JACUZZI				
Parametr	Data poboru próbki	Wynik	Norma wg Dz. U. 2015 poz. 2016	Uwagi
Escherichia coli	16.06.2026	0	0 jtk/100 ml	system cyrkulacji
	02.06.2026	0		
	02.06.2026	0		
Pseudomonas aeruginosa	16.06.2026	0	0 jtk/100 ml	system cyrkulacji
	02.06.2026	0		
	02.06.2026	0		
ogólna liczba mikroorganizmów	02.06.2026	>300	≤ 100 jtk/ml	system cyrkulacji
	02.06.2026	>300	≤ 20 jtk/ml	
	16.06.2026	0,62		
chlor wolny	02.06.2026	0,80	0,7-1,0 mg/l	system cyrkulacji
	02.06.2026	0,81		
	16.06.2026	0,17		
chlor związany	02.06.2026	0,16	max 0,2 mg/l	system cyrkulacji
	02.06.2026	0,16		
	16.06.2026	727		
02.06.2026	726			
02.06.2026	726			
potencjał redox	16.06.2026	6,9	6,5-7,6	system cyrkulacji
	02.06.2026	7,0		
	02.06.2026	7,0		
utlenialność (ChZT-Mn, indeks nadmanganianowy)	16.06.2026	5,97	max 4 mg O2/l	system cyrkulacji
	02.06.2026	4,79		
	02.06.2026	4,52		
mętność	02.06.2026	0,68	max 0,5 NTU	system cyrkulacji
	02.06.2026	0,78	max 0,3 NTU	
azotany	07.04.2026	<4,50	max 20 mg/l	system cyrkulacji
	07.04.2026	<4,50		
	02.06.2026	0,024		
THM	02.06.2026	0,025	max 0,1 mg/l	system cyrkulacji
	21.04.2026	0,024		
chloroform	21.04.2026	0,026	max 0,03 mg/l	system cyrkulacji
	02.06.2026	0		
Legionella sp.	21.04.2026	0		

W związku z przekroczeniami parametrów z próbek pobranych dnia 02.06.2026 oraz 16.06.2026 spuszczone wodę z niecki jacuzzi, zdezynfekowano oraz napełniono ponownie. Dokładamy wszelkich starań, by przywrócić i utrzymać odpowiednie parametry.