

MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2025		OBIEKT: BASEN		
Parametr	Data poboru próbki	Wynik	Norma wg Dz. U. 2015 poz. 2016	Uwagi
Escherichia coli	20.10.2025	0	0 jtk/100 ml	system cyrkulacji
	06.10.2025	0		
	06.10.2025	0		
Pseudomonas aeruginosa	20.10.2025	0	0 jtk/100 ml	system cyrkulacji
	06.10.2025	0		
	06.10.2025	0		
ogólna liczba mikroorganizmów	06.10.2025	0	≤ 100 jtk/ml	system cyrkulacji
	06.10.2025	0	≤ 20 jtk/ml	
	20.10.2025	0,49		
chlor wolny	06.10.2025	0,31	0,3-0,6 mg/l	system cyrkulacji
	06.10.2025	0,59		
	20.10.2025	0,22		
chlor związany	06.10.2025	0,22	max 0,3 mg/l	system cyrkulacji
	06.10.2025	0,17	max 0,2 mg/l	
	20.10.2025	770		
potencjał redox	06.10.2025	770	6,5<pH≤7,6 -> min. 750 mV 7,3 <pH≤7,6 -> min. 770 mV	system cyrkulacji
	06.10.2025	780		
	20.10.2025	6,9		
pH	06.10.2025	6,9	6,5-7,6	system cyrkulacji
	06.10.2025	6,9		
	20.10.2025	1,9		
utlenialność (ChZT-Mn, indeks nadmanganianowy)	06.10.2025	1,1	max 4 mg O2/l	system cyrkulacji
	06.10.2025	0,95		
	06.10.2025	<0,20	max 0,5 NTU	
mętność	06.10.2025	<0,20	max 0,3 NTU	system cyrkulacji
	06.10.2025	6,6	max 20 mg/l	
	06.10.2025	6,6		
THM	06.10.2025	<0,004	max 0,1 mg/l	
chloroform	06.10.2025	0,002	max 0,03 mg/l	
Legionella sp.	06.10.2025	0	0 jtk/100 ml	system cyrkulacji

OBIEKT: WODA WODOCIĄGOWA			
Parametr	Data poboru próbki	Wynik	Norma
utlenialność (ChZT-Mn, indeks nadmanganianowy)	06.10.2025	1,4	max 5 mg O2/l
	20.10.2025	0,95	

OBIEKT: JACUZZI				
Parametr	Data poboru próbki	Wynik	Norma wg Dz. U. 2015 poz. 2016	Uwagi
Escherichia coli	20.10.2025	0	0 jtk/100 ml	system cyrkulacji
	06.10.2025	0		
	06.10.2025	0		
Pseudomonas aeruginosa	20.10.2025	0	0 jtk/100 ml	system cyrkulacji
	06.10.2025	0		
	06.10.2025	0		
ogólna liczba mikroorganizmów	06.10.2025	0	≤ 100 jtk/ml	system cyrkulacji
	06.10.2025	0	≤ 20 jtk/ml	
	20.10.2025	0,82		
chlor wolny	06.10.2025	0,82	0,7-1,0 mg/l	system cyrkulacji
	06.10.2025	0,88		
	20.10.2025	0,23		
chlor związany	06.10.2025	0,23	max 0,3 mg/l	system cyrkulacji
	06.10.2025	0,18	max 0,2 mg/l	
	20.10.2025	765		
potencjał redox	06.10.2025	765	6,5<pH≤7,6 -> min. 750 mV 7,3 <pH≤7,6 -> min. 770 mV	system cyrkulacji
	06.10.2025	775		
	20.10.2025	7,2		
pH	06.10.2025	7,2	6,5-7,6	system cyrkulacji
	06.10.2025	7,2		
	20.10.2025	3,1		
utlenialność (ChZT-Mn, indeks nadmanganianowy)	06.10.2025	3,5	max 4 mg O2/l	system cyrkulacji
	06.10.2025	3,5		
	06.10.2025	0,45	max 0,5 NTU	
mętność	06.10.2025	0,42	max 0,3 NTU	system cyrkulacji
	06.10.2025	7,5	max 20 mg/l	
	06.10.2025	9		
THM	06.10.2025	<0,004	max 0,1 mg/l	
chloroform	06.10.2025	0,002	max 0,03 mg/l	
Legionella sp.	06.10.2025	0	0 jtk/100 ml	system cyrkulacji
	06.10.2025	0	0 jtk/100 ml	