

MIESIĄC: WRZESIEŃ 2025		OBIEKT: BASEN		
Parametr	Data poboru próbki	Wynik	Norma wg Dz. U. 2015 poz. 2016	Uwagi
Escherichia coli	23.09.2025	0	0 jtk/100 ml	system cyrkulacji
	09.09.2025	0		
	09.09.2025	0		
Pseudomonas aeruginosa	23.09.2025	0	0 jtk/100 ml	system cyrkulacji
	09.09.2025	0		
	09.09.2025	0		
ogólna liczba mikroorganizmów	09.09.2025	0	≤ 100 jtk/ml	system cyrkulacji
	09.09.2025	0	≤ 20 jtk/ml	
	23.09.2025	0,51		
chlor wolny	09.09.2025	0,51	0,3-0,6 mg/l	system cyrkulacji
	09.09.2025	0,38		
	23.09.2025	0,23		
chlor związany	09.09.2025	0,23	max 0,3 mg/l	system cyrkulacji
	09.09.2025	0,18	max 0,2 mg/l	
	23.09.2025	750		
potencjał redox	09.09.2025	770	6,5<pH≤7,6 -> min. 750 mV 7,3 <pH≤7,6 -> min. 770 mV	system cyrkulacji
	09.09.2025	780		
	23.09.2025	6,9		
pH	09.09.2025	6,9	6,5-7,6	system cyrkulacji
	09.09.2025	6,9		
	23.09.2025	<0,50		
utlenialność (ChZT-Mn, indeks nadmanganianowy)	09.09.2025	1,9	max 4 mg O2/l	system cyrkulacji
	09.09.2025	0,66		
	09.09.2025	0,27		
mętność	08.07.2025	0,41	max 0,3 NTU	system cyrkulacji
	08.07.2025	3,0	max 20 mg/l	
	08.07.2025	4,3		
THM	23.09.2025	<0,004	max 0,1 mg/l	
chloroform	23.09.2025	<0,001	max 0,03 mg/l	
Legionella sp.	08.07.2025	0	0 jtk/100 ml	system cyrkulacji

OBIEKT: JACUZZI				
Parametr	Data poboru próbki	Wynik	Norma wg Dz. U. 2015 poz. 2016	Uwagi
Escherichia coli	23.09.2025	0	0 jtk/100 ml	system cyrkulacji
	09.09.2025	0		
	09.09.2025	0		
Pseudomonas aeruginosa	23.09.2025	0	0 jtk/100 ml	system cyrkulacji
	09.09.2025	0		
	09.09.2025	0		
ogólna liczba mikroorganizmów	09.09.2025	0	≤ 100 jtk/ml	system cyrkulacji
	09.09.2025	0	≤ 20 jtk/ml	
	23.09.2025	0,83		
chlor wolny	09.09.2025	0,81	0,7-1,0 mg/l	system cyrkulacji
	09.09.2025	0,89		
	23.09.2025	0,23		
chlor związany	09.09.2025	0,24	max 0,3 mg/l	system cyrkulacji
	09.09.2025	0,17	max 0,2 mg/l	
	23.09.2025	770		
potencjał redox	09.09.2025	765	6,5<pH≤7,6 -> min. 750 mV 7,3 <pH≤7,6 -> min. 770 mV	system cyrkulacji
	09.09.2025	775		
	23.09.2025	7,2		
pH	09.09.2025	7,2	6,5-7,6	system cyrkulacji
	09.09.2025	7,2		
	23.09.2025	3,4		
utlenialność (ChZT-Mn, indeks nadmanganianowy)	09.09.2025	3,6	max 4 mg O2/l	system cyrkulacji
	09.09.2025	3,0		
	09.09.2025	0,39		
mętność	08.07.2025	0,32	max 0,3 NTU	system cyrkulacji
	08.07.2025	5,6	max 20 mg/l	
	08.07.2025	6,4		
THM	23.09.2025	<0,004	max 0,1 mg/l	
chloroform	23.09.2025	<0,001	max 0,03 mg/l	
Legionella sp.	09.09.2025	0	0 jtk/100 ml	system cyrkulacji
	08.07.2025	0	0 jtk/100 ml	

OBIEKT: WODA WODOCIĄGOWA			
Parametr	Data poboru próbki	Wynik	Norma
utlenialność (ChZT-Mn, indeks nadmanganianowy)	09.09.2025	0,88	max 5 mg O2/l
	23.09.2025	0,88	