FABRYKA WEŁNY
HOTEL & SPA
★ ★ ★ ★

MIESIĄC: WRZESIEŃ 2026		OBIEKT: BASEN		
Parametr	Data poboru próbki	Wynik	Norma wg Dz. U. 2015 poz. 2016	Uwagi
Escherichia coli	15.09.2026	0	0 jtk/100 ml	
	01.09.2026	0		
	01.09.2026	0		system cyrkulacji
Pseudomonas aeruginosa	15.09.2026	0	0 jtk/100 ml	
	01.09.2026	0		
	01.09.2026	0		system cyrkulacji
ogólna liczba mikroorganizmów	01.09.2026	0	≤ 100 jtk/ml	
	01.09.2026	0	≤ 20 jtk/ml	system cyrkulacji
chlor wolny	15.09.2026	0,54	0,3-0,6 mg/l	
	01.09.2026	0,51		
	01.09.2026	0,52		system cyrkulacji
chlor związany	15.09.2026	0,14	max 0,3 mg/l	
	01.09.2026	0,10		
	01.09.2026	0,10	max 0,2 mg/l	system cyrkulacji
potencjał redox	15.09.2026	710	6,5<pH≤7,6 -> min. 750 mV 7,3 <pH≤7,6 -> min. 770 mV	
	01.09.2026	710		
	01.09.2026	710		system cyrkulacji
pH	15.09.2026	6,9	6,5-7,6	
	01.09.2026	6,9		
	01.09.2026	6,9		system cyrkulacji
utlenialność (ChZT-Mn, indeks	01.09.2026	1,08	max 4 mg O2/l	
	01.09.2026	0,83		system cyrkulacji
mętność	01.09.2026	0,23	max 0,5 NTU	
	01.09.2026	0,24	max 0,3 NTU	system cyrkulacji
azotany	07.07.2026	<4,50	max 20 mg/l	
	07.07.2026	<4,50		system cyrkulacji
THM	07.07.2026	0,028	max 0,1 mg/l	
	07.07.2026	0,026		system cyrkulacji
chloroform	07.07.2026	0,028	max 0,03 mg/l	
	07.07.2026	0,026		system cyrkulacji
Legionella sp.	07.07.2026	0	0 jtk/100 ml	
	07.07.2026	0		system cyrkulacji

OBIEKT: WODA WODOCIĄGOWA			
Parametr	Data poboru próbki	Wynik	Norma
utlenialność (ChZT-Mn, indeks	01.09.2026	1,18	max 5 mg O2/l
	15.09.2026	1,16	
azotany	07.07.2026	7,35	max 50 mg/l

OBIEKT: NATRYSK			
Parametr	Data poboru próbki	Wynik	Norma
Legionella sp.	07.07.2026	<10 jkt/l	0 jtk/100 ml

W związku z przekroczeniami mętności w niecce jacuzzi oraz w systemie cyrkulacji jacuzzi wykonano intensywne płukanie filtrów oraz dezynfekcję szokową układu.
Dokładamy wszelkich starań, by przywrócić i utrzymać odpowiednie parametry.

OBIEKT: JACUZZI				
Parametr	Data poboru próbki	Wynik	Norma wg Dz. U. 2015 poz. 2016	Uwagi
Escherichia coli	15.09.2026	0	0 jtk/100 ml	
	01.09.2026	0		
	01.09.2026	0		system cyrkulacji
Pseudomonas aeruginosa	15.09.2026	0	0 jtk/100 ml	
	01.09.2026	0		
	01.09.2026	0		system cyrkulacji
ogólna liczba mikroorganizmów	01.09.2026	6	≤ 100 jtk/ml	
	01.09.2026	4	≤ 20 jtk/ml	system cyrkulacji
chlor wolny	15.09.2026	0,79	0,7-1,0 mg/l	
	01.09.2026	0,80		
	01.09.2026	0,81		system cyrkulacji
chlor związany	15.09.2026	0,13	max 0,3 mg/l	
	01.09.2026	0,16		
	01.09.2026	0,16	max 0,2 mg/l	system cyrkulacji
potencjał redox	15.09.2026	734	6,5<pH≤7,6 -> min. 750 mV 7,3 <pH≤7,6 -> min. 770 mV	
	01.09.2026	734		
	01.09.2026	734		system cyrkulacji
pH	15.09.2026	7,1	6,5-7,6	
	01.09.2026	7,1		
	01.09.2026	7,1		system cyrkulacji
utlenialność (ChZT-Mn, indeks nadmanganianowy)	15.09.2026	2,76	max 4 mg O2/l	
	01.09.2026	3,51		
	01.09.2026	1,66		system cyrkulacji
mętność	01.09.2026	**1,20**	max 0,5 NTU	
	15.09.2026	**0,78**		
	01.09.2026	**1,18**	max 0,3 NTU	system cyrkulacji
	15.09.2026	**0,70**		
azotany	07.07.2026	6,99	max 20 mg/l	
	07.07.2026	6,82		system cyrkulacji
THM	07.07.2026	0,018	max 0,1 mg/l	
	07.07.2026	0,018		system cyrkulacji
chloroform	07.07.2026	0,018	max 0,03 mg/l	
	07.07.2026	0,018		system cyrkulacji
Legionella sp.	01.09.2026	0	0 jtk/100 ml	
	07.07.2026	0		system cyrkulacji