

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe
„Zamek Ryn” Sp. z o.o.
11-520 Ryn
Pl. Wolności 2

Ogonki dn. 19.04.2024r.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny
w Węgorzewie

Dotyczy
HK.9020.2.1.27.2024


Działania naprawcze

W związku z wysokim skażeniem ciepłej wody w prysznicach bakteriami rodzaju *Legionella* sp., wykrycia bakterii z rodzaju *Legionella* sp. w brodziku i jacuzzi oraz ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne tj. obecności bakterii *Pseudomonas aeruginosa* oraz wysoką wartością parametru ogólnej liczby mikroorganizmów w $36 \pm 2^\circ\text{C}$ po 48h w wodzie wprowadzanej do brodzika oraz jacuzzi z systemu cyrkulacji małej zostały podjęte następujące działania naprawcze:

1. Przeprowadzono terapię szokową podchlorynem sodu (chlor) całej instalacji basenowej w dn. 10.04.2024r. Pobór próbek na obecność *Pseudomonas aeruginosa* został dokonany w dn. 11.04.2024r. po 24 godzinach od wykonania terapii szokowej.
2. Wymieniono część wody w brodziku oraz jacuzzi.
3. Wedle pobranych próbek na obecność *Pseudomonas aeruginosa* w sprawozdaniu 1517/24 nie wykryto bakterii w wodzie z systemu cyrkulacji 2 - brodzik i jacuzzi.
4. Pobór próbek na badania mikrobiologiczne został wykonany zgodnie z harmonogramem w dniu 18.04.2024r. – po otrzymaniu wyników zostaną niezwłocznie przesłane do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.
5. W związku z wykryciem bakterii rodzaju *Legionella* w brodziku, jacuzzi oraz w ciepłej wodzie w prysznicach zostało zastosowane przegrzanie, interwencyjne czyszczenie oraz dezynfekcja systemu w dn. 18.04.2024r.
6. Porób próbek na obecność *Legionelli* został zaplanowany został zgodnie z wytycznymi 7 dni po wprowadzeniu działań naprawczych.

Zgodnie z wytycznymi w komunikacie nr 1/2024 oraz komunikacje nr 2/2024 informacja została wywieszona na tablicy informacyjnej przy basenie oraz zamieszczona na stronie internetowej Hotelu: www.ognistyptak.pl/hotel-z-basenem-mazury. Strefa basenowa pozostaje nieczynna do czasu otrzymania wyników badań stwierdzających pozytywne efekty działań naprawczych.

MAZURSKIE CENTRUM
KONGRESOWO-WYPYCZYNKOWE
„ZAMEK RYN” Sp. z o.o.
11-520 Ryn, Pl. Wolności 2
NIP 739-31-12-796, REGON 510953863
tel. 87 429 70 00 fax 87 429 7001



Michał Kasperowicz
Kierownik Hotelu