

Jastarnia, 05.03.2020r.

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY

Niniejszym informujemy, że na podstawie wyników badań wody nr 01553, 02349, 02498/ZL/20 z dnia 5, 19 oraz 21 lutego 2020 woda w niecce basenowej oraz w jacuzzi spełnia aktualne obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni (Dz. U. z 2015r., poz. 2016)

Z uwagi na ponadnormatywna zawartość chloru związanego wody w niecce jacuzzi zastosowano następujące środki ochronne:

- wymieniono wodę w niecce jacuzzi

Zawyżona wartość chloru związanego jest konsekwencją szokowego chlorowania niecki jacuzzi oraz filtrów po ostatnich wskazaniach.

Państwowy Powiatowy Inspektor w Pucku dokonał okresowej oceny jakości wody w dniu 27 stycznia 2020r. Dokument ten jest dostępny w recepcji basenu oraz dostępny na stronie internetowej www.hoteldomzdrojowy.pl



inż. Adam Szymański
Kierownik Techniczny