

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 03.09.2024 R.

Dot. Postępowania na „Wykonanie odwodnienia kanalizacji deszczowej w INTERFERIE w Ustroniu Morskim OSW Cechsztyń ul. Chrobrego 58, 78-111 Ustronie Morskie”.

Ad. 1. Czy jest jakiś projekt na to zadanie?

Odp. Zamawiający nie posiada projektu na przedmiotowe zadanie. Zakres prac został określony w Tabeli Kosztów.

Ad. 2. Jaki rodzaj pompy ma być zastosowany?

Odp. Pompa zatapialna do wody brudnej UNILIFT AP50B.50.11.1V 1.21kW 1x230V, nr kat. 96004599.

Janina Kuch

Starszy Specjalista ds. Rozliczeń Inwestycji

tel. kom.: 603 123 051

tel.: 76 749 54 55

e-mail: [janina.kuch@interferie.pl](mailto:janina.kuch@interferie.pl)

[www.interferie.pl](http://www.interferie.pl)