

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DN. 02.04.2024

PYTANIE:

Zestawienie tapet wyróżnia tapety dla bazy zabiegowej:

- a. Symphony, Arrow-Smith, kolor Tayler Teal – AZ53516AS
- b. Symphony, Memphis Linen, kolor Dove – AZ53049ML

Proszę o wskazanie, w których pomieszczeniach należy zamontować tapetę a., a w których b.

ODPOWIEDŹ:

a. Symphony, Arrow-Smith, kolor Tayler Teal - AZ53516AS – tylko w recepcji spa, jak na rysunku szczegółowym

b. Symphony, Memphis Linen, kolor Dove - AZ53049ML - pozostałe ściany (poza pomieszczeniami, w których na ścianach jest gres)

PYTANIE:

Proszę o informację, czy przewiduje się ułożenie włókniny na rabatach?

ODPOWIEDŹ:

Nie przewidujemy włókniny na rabatach.

PYTANIE:

Proszę o informację, czy przewiduje się ściółkowanie na rabatach?

ODPOWIEDŹ:

Przewidujemy ściółkowanie na rabatach.

PYTANIE:

Proszę o określenie wielkości sadzonek hortensji.

ODPOWIEDŹ:

Zakładamy sadzonki Hortensji o wysokości 30 -50 cm

PYTANIE:

Proszę o określenie wielkości sadzonek sosny górskiej kosodrzewiny Pumilio.

ODPOWIEDŹ:

Sadzonki kosodrzewiny powinny mieć korzenie wielkości 3-5 l.

PYTANIE:

Proszę o potwierdzenie, że nie przewiduje się wykonania linii kroplującej (nawodnienia) terenów zielonych.

ODPOWIEDŹ:

Nie przewidujemy linii kroplującej terenów zielonych.

Jerzy Dziewiecki

**Kierownik Biura
Zarządzania Nieruchomościami
i Inwestycji**

tel. kom. 605 578 725

e-mail: jerzy.dziewiecki@interferie.pl

www.interferie.pl

