

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DN. 27.03.2024

### PYTANIE:

Czy meble na wymiar należy wykonać z płyt trudnozapalnych?

### ODPOWIEDŹ:

Przepisy nakazują aby wszystkie elementy wyposażenia meblowego związane na stałe z substancją budynku były trudno zapalne, a te wstawione mogą być wykonane ze standardowego materiału.

Oznacza to, że np. płyty zagłówkowe łóżek, przykręcane do ściany lub szafy wnękowe, muszą być wykonane z materiałów trudno zapalnych.

Płyta meblowa wymieniona w projekcie osiąga wartości trudno zapalne od grubości równej 8 mm lub wyższej. Tak więc w przypadku elementów mocowanych do ścian, minimalna grubość płyty musi wynosić 8 mm.

## Jerzy Dziewiecki

**Kierownik Biura  
Zarządzania Nieruchomościami  
i Inwestycji**

tel. kom. 605 578 725

e-mail: [jerzy.dziewiecki@interferie.pl](mailto:jerzy.dziewiecki@interferie.pl)

[www.interferie.pl](http://www.interferie.pl)

