



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18

tel. 83 344-41-60 do 62, fax 83 343-76-39

e-mail: psse.bialapodlaska@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska>

Biała Podlaska, dnia 20.07.2023 r.

ONS-HK.9020.9.21.2023

OCENA JAKOŚCI WODY CIEPŁEJ Nr 48/23 z sieci wewnętrznej wody ciepłej Hotelu „Zamek Janów Podlaski” Janów Podlaski ul. Zamkowa 1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 338), art. 12 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 537) oraz § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody stwierdza, że

woda ciepła użytkowa spełnia wymagania sanitarne

UZASADNIENIE

W dniu 17.07.2023 r. Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białej Podlaskiej przekazano sprawozdania z badań wody ciepłej w kierunku *Legionella sp.* nr: L/0/06/2023/307/M/1 z dnia 13.07.2023 r., L/0/06/2023/307/M/2 z dnia 13.07.2023 r., L/0/06/2023/307/M/3 z dnia 13.07.2023 r., L/0/06/2023/307/M/4 z dnia 13.07.2023 r., L/0/06/2023/307/M/5 z dnia 13.07.2023 r., L/0/06/2023/307/M/6 z dnia 13.07.2023 r., L/0/06/2023/307/M/7 z dnia 13.07.2023 r., L/0/06/2023/307/M/8 z dnia 13.07.2023 r. oraz L/0/06/2023/307/M/9 z dnia 13.07.2023 r.

Powyższe badania wykonano w Hotelu „Zamek Janów Podlaski”, ul. Zamkowa 1 w Janowie Podlaskim, w ramach kontroli wewnętrznej. Wyniki badań próbek pobranych w dniu 03.07.2023 r., punkty pobrania:

- Zamek - kuchnia (punkt najbliższy zbiornika wody gorącej),
- Zamek - pokój 403 (punkt pośredni),

- Zamek - pokój 101 (punkt pośredni),
- Zamek - pokój 201 (punkt pośredni),
- Zamek - pokój 426 (punkt najdalszy od zbiornika wody gorącej),
- Podzamcze - pokój 581,
- Podzamcze - pokój 651,
- Podzamcze - pokój 751,
- Podzamcze - pokój 851,

wykazały, że woda w badanym zakresie pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 5 tabela A, Rozporządzenia Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Zgodnie z tabelą B załącznika nr 5 w/w rozporządzenia kolejne badania wody należy przeprowadzić **za rok z tych samych punktów pobrania (do 31 lipca 2024 r.)**.

W związku z powyższym należało postanowić jak w sentencji.

**Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Białej Podlaskiej**
z up. Jarosław Sawicki
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Arche S.A.
2. Arche S.A., Zamek w Janowie Podlaskim
3. a/a

Sporządził: E.Ś.