



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej

ONS-HK.9020.4.28.2026  
Biała Podlaska, 2026-03-26

## **OCENA JAKOŚCI WODY WYKORZYSTYWANEJ DO PŁYWANIA nr 20/26 z pływalni „Zamek Janów Podlaski”, ul. Zamkowa 1, 21-505 Janów Podlaski**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań stwierdza, że

**woda z w/w pływalni spełnia wymagania sanitarne**

### **UZASADNIENIE**

W dniu 18.03.2026 r. Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białej Podlaskiej przekazano sprawozdania z badań nr: L/0/01/2026/36/FM/2 z dnia 06.03.2026 r., L/0/01/2026/36/FM/4 z dnia 17.03.2026 r., L/0/01/2026/36/FM/3 z dnia 09.03.2026 r., L/0/01/2026/36/FM/5 z dnia 17.03.2026 r., L/0/01/2026/36/FM/1 z dnia 06.03.2026 r. oraz L/0/01/2026/36/FM/6 z dnia 17.03.2026 r. Powyższe badania wykonano na pływalni „Zamek Janów Podlaski”, ul. Zamkowa 1, 21-505 Janów Podlaski zgodnie z harmonogramem kontroli wewnętrznej na 2026 r.

Wyniki badań próbek pobranych w dniu 03.03.2026 r. z punktów:

- woda wprowadzana do Basenu rekreacyjnego z systemu cyrkulacji,
- Basen rekreacyjny,
- woda wprowadzana do brodzika z systemu cyrkulacji,
- Brodzik,
- woda wprowadzana do wanny SPA z systemu cyrkulacji,
- Wanna Spa,

w badanym zakresie spełniają wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach 1 i 2, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Badania wody zrealizowano w laboratorium, które uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie badań.

**Z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej**  
**Jarosław Sawicki**  
**Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego**  
*/podpisano elektronicznie/*

Otrzymują:

1. Arche S.A.
2. Arche S.A., Zamek w Janowie Podlaskim
3. a/a

Sporządził: MM; Sekcja Higieny Komunalnej  
Sprawdził: IS; Sekcja Higieny Komunalnej