



## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18

tel. 83 344-41-60 do 62, fax 83 343-76-39

e-mail: [psse.bialapodlaska@sanepid.gov.pl](mailto:psse.bialapodlaska@sanepid.gov.pl)

<https://www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska>

Biała Podlaska, dnia 03.09.2024 r.

**ONS-HK.9020.4.81.2024**

### **OCENA JAKOŚCI WODY WYKORZYSTYWANEJ DO PŁYWANIA nr 68/24 z pływalni „Zamek Janów Podlaski” w Janowie Podlaskim przy ul. Zamkowej 1**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań stwierdza, że

**woda z w/w pływalni spełnia wymagania sanitarne**

#### **UZASADNIENIE**

W dniu 28.08.2024 r. Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białej Podlaskiej przekazano sprawozdania z badań nr: L/0/01/2024/152/FM/4 z dnia 14.08.2024 r., L/0/01/2024/152/F/1 z dnia 08.08.2024 r., L/0/01/2024/152/FM/5 z dnia 16.08.2024 r., L/0/01/2024/152/FM/3 z dnia 14.08.2024 r., L/0/01/2024/152/FM/6 z dnia 16.08.2024 r., L/0/01/2024/152/FM/2 z dnia 14.08.2024 r., L/0/01/2024/152/FM/7 z dnia 16.08.2024 r., L/0/04/2024/385/FM/3 z dnia 20.08.2024 r., L/0/04/2024/385/FM/4 z dnia 20.08.2024 r., L/0/04/2024/385/FM/1 z dnia 14.08.2024 r. oraz L/0/04/2024/385/FM/2 z dnia 16.08.2024 r.

Powyższe badania wykonano na pływalni „Zamek Janów Podlaski” w Janowie Podlaskim zgodnie z harmonogramem kontroli wewnętrznej na 2024 r.

Wyniki badań próbek z dnia 06.08.2024 r. pobranych z punktów:

- woda wprowadzana do Basenu rekreacyjnego z systemu cyrkulacji,
- Basen rekreacyjny,
- woda wprowadzana do Brodzika z systemu cyrkulacji,
- Brodzik,
- woda wprowadzana do Wanny SPA z systemu cyrkulacji,

- Wanna Spa,
- woda wprowadzana do Basenu zewnętrznego dużego,
- Basen zewnętrzny duży,
- woda wprowadzana do Basenu zewnętrznego małego,
- Basen zewnętrzny mały,

w badanym zakresie spełniają wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku 1, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Natomiast w próbkach pobranych z wody wprowadzanej do Basenu rekreacyjnego z systemu cyrkulacji oraz Basenu rekreacyjnego stwierdzono przekroczenia mętności. Może to świadczyć o niewłaściwie przebiegających procesach uzdatniania (filtracja, koagulacja). Zawiesiny powodujące mętność wody ograniczają skuteczność dezynfekcji, zapewniając ochronę mikroorganizmów. Ze względu na powtarzające się problemy z tym parametrem niezbędne jest zbadanie stężenia glinu.

Ponadto w próbce wody pobranej z Brodzika stwierdzono stężenie chloru wolnego poniżej normy, co może w przyszłości skutkować przekroczeniami mikrobiologicznymi (*Pseudomonas aeruginosa* i *Legionella sp.*).

Po przeprowadzonej analizie ryzyka nie stwierdzono zagrożenia dla zdrowia użytkowników. Zarządca pływalni podjął natychmiastowe działania naprawcze.

Badania wody zrealizowano w laboratorium, które uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie badań.

**Marcin Nowik**  
**Państwowy Powiatowy Inspektor**  
**Sanitarny w Białej Podlaskiej**  
*/podpisano elektronicznie/*

**Otrzymują:**

1. Arche S.A.
2. Arche S.A., Zamek w Janowie Podlaskim
3. a/a

Sporządził: N.Z.  
Sprawdził: I.S.