



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18

tel. 83 414 41 00, fax 83 343 76 39

e-mail: psse.bialapodlaska@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska>

Biała Podlaska, dnia 05.09.2025 r.

ONS-HK.9020.4.95.2025

OCENA JAKOŚCI WODY WYKORZYSTYWANEJ DO PŁYWANIA nr 70/25 z pływalni „Zamek Janów Podlaski”, ul. Zamkowa 1, 21-505 Janów Podlaski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań stwierdza, że

woda z w/w pływalni spełnia wymagania sanitarne

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 01.09.2025 r. wraz z uzupełnieniem z dnia 03.09.2025 r. Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białej Podlaskiej przekazano sprawozdania z badań nr: L/0/08/2025/141/FM/1 z dnia 22.08.2025 r., L/0/08/2025/141/M/2 z dnia 22.08.2025 r., L/0/05/2025/390/FM/1 z dnia 22.08.2025 r., L/0/05/2025/390/FM/2 z dnia 22.08.2025 r., L/0/05/2025/390/FM/3 z dnia 22.08.2025 r., L/0/08/2025/147/FM/1 z dnia 29.08.2025 r., L/0/05/2025/381/FM/1 z dnia 22.08.2025 r. oraz L/0/05/2025/381/FM/2 z dnia 22.08.2025 r.

Powyższe badania wykonano na pływalni „Zamek Janów Podlaski”, ul. Zamkowa 1, 21-505 Janów Podlaski w oparciu o harmonogram kontroli wewnętrznej na 2025 r. oraz w związku z przekroczeniami w dniach 04.08.2025r. i 05.08.2025 r.

Wyniki badań próbek z dnia 19.08.2025 r. pobranych z punktów:

- woda wprowadzana do Basenu rekreacyjnego z systemu cyrkulacji,
- Basen rekreacyjny,
- Brodzik,
- Wanna Spa,
- woda wprowadzana do Basenu zewnętrznego dużego,
- Basen zewnętrzny duży,
- Basen zewnętrzny mały,

w badanym zakresie spełniają wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku 1, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Natomiast w Basenie rekreacyjnym stwierdzono przekroczenie parametru fizykochemicznego tj. chloru związanego. Długotrwale utrzymujące się przekroczenia chloru związanego mogą spowodować wzrost stężenia ubocznych produktów dezynfekcji takich jak chloroform i THM-y.

Po przeprowadzonej analizie ryzyka nie stwierdzono zagrożenia dla zdrowia użytkowników. Zarządca pływalni podjął natychmiastowe działania naprawcze.

Badania wody zrealizowano w laboratorium, które uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie badań.

Renata Grądzka
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Białej Podlaskiej
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Arche S.A.
2. Arche S.A., Zamek w Janowie Podlaskim
3. a/a

Sporządził: M.M., tel. 83 414 41 04

Sprawdził: I.S.