



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻNINIE

88-400 Żnin, ul. Mickiewicza 24
tel. 52 30 31 135, tel/fax 52 30 31 132

www.psseznnin.pl
e-mail: psse.znin@pis.gov.pl

Żnin, dnia 10 lipca 2019 r.

Znak: N.HK-5222-1-3-40/19

Zbiorcza roczna ocena wody na Pływalni

Hotelu SPA „Herbarium” w Chomiąży Szlacheckiej gm. Gąsawa

(za okres od 11 czerwca 2018 r. do 11 czerwca 2019 r.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 59), § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych do badań w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez właściciela pływalni i sprawozdaniami z badań wody wykonanymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie oraz na podstawie posiadanej dokumentacji dokonał zbiorczej rocznej oceny wody na pływalni Hotelu SPA „Herbarium” w Chomiąży Szlacheckiej gm. Gąsawa, należącego do JM SOLUTIONS Spółki z o. o. w Piotrkowie Kujawskim, którą przedstawia poniżej.

Woda doprowadzana na pływalnię pochodzi z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę (Wodociąg Łaski Wielkie gm. Gąsawa), realizowanego przez Zakład Robót Publicznych w Gąsawie i spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Na pływalni znajduje się niecka basenowa wyposażona w dysze masujące wytwarzające aerozol wodno-powietrzny oraz wanna jacuzzi. Obiekt nie posiada niecek przeznaczonych do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3.

Właściciel pływalni w omawianym okresie pobierał próbki wody do badań laboratoryjnych w zakresie i z częstotliwością określoną w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”.

Badania wykonywały laboratoria posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań. Zastosowane metodyki referencyjne analiz były zgodne z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia.

Zgodnie z § 4 Rozporządzenia właściciel pływalni prowadził bieżącą obserwację wody wraz z dokumentowaniem spostrzeżeń i podejmowanych czynności, prowadził systematyczny i udokumentowany nadzór pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiaru jakości wody na pływalni oraz wykonywał systematyczne i udokumentowane badania jakości wody, zgodnie z ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Żninie harmonogramem.

W ocenianym okresie, w wodzie z niecki basenowej i wanny jacuzzi wyniki badań nie wykazywały przekroczeń normatywnych wartości parametrów mikrobiologicznych, natomiast w zakresie wskaźników fizykochemicznych stwierdzono następujące przekroczenia:

- jednorazowo w wodzie z systemu cyrkulacji przekroczenie dopuszczalnej wartości mętności 0,42 NTU (dopuszczalna wartość 0,3NTU),
- trzykrotne niespełniające wymagań Rozporządzenia stężenia chloru wolnego w wodzie z niecki basenowej (w listopadzie 2018 r., w styczniu i marcu 2019 r.), wartości zbadane – 0,51mg/l, 0,56mg/l, 0,54mg/l (wartość parametryczna minimalna 0,7mg/l, maksymalna 1,0mg/l),

- jednorazowo, w maju 2019 r. w wodzie z systemu cyrkulacji przekroczenie dopuszczalnej wartości chloru związanego: 0,27mg/l (wartość maksymalna 0,2mg/l).

Przekroczenia parametrów fizykochemicznych były incydentalne a ich wartości nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia użytkowników.

Badania wody prowadzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie wykonane były przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy i Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie mając na uwadze powyższe, dokonując zbiorczej rocznej oceny wody na pływalni Hotelu SPA „Herbarium” w Chomiąży Szlacheckiej gm. Gmina Chomiąże należącego do JM SOLUTIONS Spółki z o. o. w Piotrkowie Kujawskim, (za okres od 11 czerwca 2018 r. do 11 czerwca 2019 r.) stwierdził, że woda odpowiadała wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).

Otrzymują:

1. JM SOLUTIONS Sp. z o. o.
ul. Włocławska 33, 88-230 Piotrków Kujawski
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Gąsawa
ul. Żnińska 8, 88-410 Gąsawa
2. Hotel SPA „Herbarium”
Chomiąża Szlachecka, 88-410 Gąsawa

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŻNINIE
[Podpis]
Tadeusz Kosiarz